

#163085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Дюнная 18Б, Калининград

5207

7332

ВКТ-7

00270561

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,024	80,45	78,93	78,93	24	0	0	64,2	63,9	0,24	0,55	0,42	-
22.09.2025	0,025	78,75	77,34	77,34	24	0	0	62,4	62,2	0,25	0,55	0,42	-
23.09.2025	0,03	48,4	47,55	47,55	24	0	0	60,3	59,7	0,57	0,55	0,42	-
24.09.2025	0,174	40,76	40,18	40,18	24	0	0	55,1	50,8	4,28	0,54	0,42	-
25.09.2025	0,598	77,34	75,95	75,95	24	0	0	62,6	54,8	7,84	0,54	0,42	-
26.09.2025	0,564	77,26	75,9	75,9	24	0	0	62,6	55,2	7,42	0,54	0,42	-
27.09.2025	0,329	76,39	74,99	74,99	24	0	0	62,5	58,1	4,37	0,54	0,42	-
28.09.2025	0,269	77,36	75,98	75,98	24	0	0	62,5	59	3,51	0,53	0,42	-
29.09.2025	0,463	74,39	73	73	24	0	0	63,3	57	6,31	0,52	0,43	-
30.09.2025	0,747	71,23	69,85	69,85	24	0	0	65,1	54,4	10,68	0,53	0,43	-
01.10.2025	0,602	67,53	66,2	66,2	23	1	1	65,5	56,5	9,06	0,54	0,44	-
02.10.2025	0,663	72,75	71,32	71,32	24	0	0	66	56,7	9,32	0,57	0,45	-
03.10.2025	0,749	77,29	75,75	75,75	24	0	0	66,6	56,7	9,86	0,57	0,45	-
04.10.2025	0,726	77,61	76,08	76,08	24	0	0	65,8	56,2	9,52	0,58	0,45	-
05.10.2025	0,697	82,27	80,6	80,6	24	0	0	65,6	57	8,66	0,58	0,45	-
06.10.2025	0,571	81,19	79,59	79,59	24	0	0	66,3	59,2	7,16	0,59	0,45	-
07.10.2025	0,566	83,54	81,84	81,84	24	0	0	67	60,2	6,86	0,59	0,45	-
08.10.2025	0,507	85,13	83,45	83,45	24	0	0	66,6	60,5	6,06	0,61	0,46	-
09.10.2025	0,497	87,96	86,24	86,24	24	0	0	66,4	60,6	5,75	0,61	0,46	-
10.10.2025	0,385	89,62	87,87	87,87	24	0	0	66,1	61,7	4,35	0,61	0,46	-
11.10.2025	0,503	90,13	88,37	88,37	24	0	0	66,2	60,6	5,69	0,6	0,45	-
12.10.2025	0,495	89,52	87,77	87,77	24	0	0	65,8	60,2	5,58	0,61	0,46	-
13.10.2025	0,517	87,51	85,8	85,8	24	0	0	66,4	60,4	5,99	0,61	0,46	-
14.10.2025	0,523	86,16	84,43	84,43	23	1	1	67,2	61	6,17	0,63	0,46	-
15.10.2025	0,624	93,43	91,52	91,52	24	0	0	66,9	60,1	6,79	0,62	0,46	-
16.10.2025	0,682	92,41	90,57	90,57	24	0	0	66,5	59	7,51	0,62	0,46	-
17.10.2025	0,608	92,21	90,34	90,34	24	0	0	66,3	59,6	6,69	0,61	0,46	-
18.10.2025	0,689	89,61	87,85	87,85	24	0	0	65,8	58	7,8	0,61	0,46	-
19.10.2025	0,715	88,31	86,51	86,51	24	0	0	66,8	58,5	8,23	0,58	0,46	-
20.10.2025	0,708	79,81	78,2	78,2	24	0	0	66,6	57,6	9,04	0,58	0,46	-
Итого:	15,25	2396,32	2349,97	2349,97	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,25												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2025	181,871	25666,92	25146,92	25146,92
20.10.2025	197,121	28063,24	27496,89	27496,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:35:41