

#166503#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Дюнная 18Б, Калининград

5207

7332

ВКТ-7

00270561

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,7	78,48	76,91	76,91	24	0	0	66,6	57,6	9,08	0,59	0,46	-
22.10.2025	0,685	83,86	82,2	82,2	24	0	0	66,3	58	8,3	0,6	0,46	-
23.10.2025	0,661	88,29	86,55	86,55	24	0	0	66,1	58,5	7,63	0,59	0,45	-
24.10.2025	0,532	86,95	85,25	85,25	24	0	0	65,3	59,1	6,19	0,59	0,45	-
25.10.2025	0,483	85,56	83,88	83,88	24	0	0	65,5	59,8	5,71	0,61	0,47	-
26.10.2025	0,396	68,93	67,55	67,55	20	4	1	65,6	59,8	5,83	0,59	0,46	-
27.10.2025	0,585	80,63	79,1	79,1	24	0	0	65,7	58,3	7,39	0,58	0,46	-
28.10.2025	0,631	81,06	79,48	79,48	24	0	0	65,7	57,8	7,92	0,58	0,46	-
29.10.2025	0,638	81,34	79,76	79,76	24	0	0	65,8	57,8	7,97	0,58	0,45	-
30.10.2025	0,618	81,56	80	80	24	0	0	65	57,3	7,7	0,58	0,46	-
31.10.2025	0,561	79,9	78,47	78,47	24	0	0	63,8	56,7	7,1	0,57	0,46	-
01.11.2025	0,687	76,46	74,98	74,98	24	0	0	65,5	56,3	9,16	0,6	0,46	-
02.11.2025	0,827	84,99	83,31	83,31	24	0	0	66,4	56,5	9,88	0,59	0,46	-
03.11.2025	0,801	85,81	84,07	84,07	24	0	0	66,4	57	9,48	0,58	0,46	-
04.11.2025	0,805	82,69	81,02	81,02	24	0	0	66,3	56,4	9,89	0,61	0,46	-
05.11.2025	0,594	89,3	87,47	87,47	24	0	0	66,8	60	6,76	0,65	0,47	-
06.11.2025	0,529	97,04	95,02	95,02	24	0	0	68,2	62,6	5,51	0,65	0,47	-
07.11.2025	0,614	97,53	95,49	95,49	24	0	0	68,4	61,9	6,41	0,65	0,48	-
08.11.2025	0,566	82,06	80,34	80,34	21	3	1	68	61	7	0,63	0,47	-
09.11.2025	0,65	92,95	91,02	91,02	24	0	0	68,2	61,1	7,13	0,64	0,47	-
10.11.2025	0,696	94,84	92,87	92,87	24	0	0	68,5	61	7,46	0,65	0,47	-
11.11.2025	0,771	96,23	94,21	94,21	24	0	0	68,5	60,3	8,16	0,56	0,42	-
12.11.2025	0,636	83,72	82,06	82,06	24	0	0	65,9	58,2	7,71	0,65	0,47	-
13.11.2025	0,706	94,96	93,09	93,09	24	0	0	66,1	58,5	7,55	0,66	0,47	-
14.11.2025	0,563	97	95,12	95,12	24	0	0	65,7	59,8	5,89	0,63	0,47	-
15.11.2025	0,615	92,27	90,4	90,4	24	0	0	66,8	60	6,76	0,61	0,47	-
16.11.2025	0,837	87,05	85,15	85,15	24	0	0	69,1	59,3	9,82	0,61	0,47	-
17.11.2025	0,817	86,93	85,07	85,07	24	0	0	69,1	59,5	9,59	0,59	0,48	-
18.11.2025	0,877	78,08	76,42	76,42	24	0	0	68,9	57,5	11,47	0,6	0,47	-
19.11.2025	0,925	82,66	80,91	80,91	24	0	0	69,3	57,9	11,41	0,58	0,47	-
20.11.2025	0,95	78,21	76,43	76,43	24	0	0	70,6	58,2	12,42	0,6	0,48	-
Итого:	20,956	2657,34	2603,6	2603,6	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,956												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2025	197,121	28063,24	27496,89	27496,89
20.11.2025	218,077	30720,58	30100,49	30100,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:18:32