

#190603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Дюнная 18Б, Калининград
5207
7332
ВКТ-7
00270561
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,96	82,4	80,56	80,56	24	0	0	70,3	58,4	11,9	0,59	0,47	2,2
22.11.2025	0,971	79,36	77,56	77,56	24	0	0	70,8	58,4	12,46	0,58	0,47	1,3
23.11.2025	1,083	76,61	74,68	74,68	24	0	0	75	60,4	14,5	0,58	0,48	-3,3
24.11.2025	1,088	73,98	72,09	72,09	24	0	0	75,8	60,7	15,04	0,58	0,47	-3,9
25.11.2025	1,022	75,69	73,88	73,88	24	0	0	74,1	60,3	13,79	0,57	0,47	-0,9
26.11.2025	0,981	73,93	72,19	72,19	24	0	0	72,6	59	13,61	0,58	0,47	-0,4
27.11.2025	0,986	74,27	72,52	72,52	24	0	0	72,3	58,7	13,56	0,58	0,47	-1,3
28.11.2025	0,972	75,15	73,44	73,44	24	0	0	71,7	58,4	13,22	0,58	0,47	-0,4
29.11.2025	0,993	76,06	74,36	74,36	24	0	0	72,1	58,7	13,34	0,58	0,47	-0,3
30.11.2025	0,983	76,22	74,46	74,46	24	0	0	72,2	59	13,17	0,58	0,48	-0,5
01.12.2025	0,955	76,21	74,46	74,46	24	0	0	71,3	58,5	12,82	0,58	0,48	-
02.12.2025	1	74,27	72,55	72,55	24	0	0	72,8	59	13,75	0,59	0,48	-
03.12.2025	0,905	76,71	75,02	75,02	24	0	0	69,7	57,6	12,07	0,59	0,48	-
04.12.2025	0,891	77,71	76,05	76,05	24	0	0	68,9	57,2	11,69	0,61	0,48	-
05.12.2025	0,89	83,84	82,02	82,02	24	0	0	69	58,1	10,84	0,63	0,48	-
06.12.2025	0,875	88,32	86,43	86,43	24	0	0	68,9	58,8	10,09	0,61	0,48	-
07.12.2025	0,884	84,03	82,29	82,29	24	0	0	68,7	58	10,69	0,61	0,48	-
08.12.2025	0,879	84,06	82,26	82,26	24	0	0	68,9	58,2	10,65	0,63	0,48	-
09.12.2025	0,867	87,98	86,04	86,04	24	0	0	68,9	58,9	10,07	0,63	0,48	-
10.12.2025	0,869	88,91	86,99	86,99	24	0	0	69,1	59,2	9,97	0,63	0,48	-
11.12.2025	0,867	88,94	87,04	87,04	24	0	0	68,4	58,5	9,91	0,63	0,48	-
12.12.2025	0,886	88,29	86,4	86,4	24	0	0	68,6	58,4	10,2	0,62	0,48	-
13.12.2025	0,899	84,8	83,05	83,05	24	0	0	68,7	57,9	10,82	0,63	0,48	-
14.12.2025	0,898	88,04	86,2	86,2	24	0	0	68,4	58	10,4	0,61	0,48	-
15.12.2025	0,902	81,36	79,61	79,61	24	0	0	68,4	57,1	11,34	0,6	0,48	-
16.12.2025	0,922	78,55	76,85	76,85	24	0	0	69,3	57,4	11,95	0,6	0,48	-
17.12.2025	0,977	80,6	78,79	78,79	24	0	0	71,6	59,2	12,4	0,6	0,48	-
18.12.2025	0,959	79,6	77,81	77,81	24	0	0	71	58,6	12,32	0,6	0,48	-
19.12.2025	0,911	81,74	80	80	24	0	0	69,2	57,9	11,34	0,62	0,48	-
20.12.2025	0,887	86,51	84,63	84,63	24	0	0	68,8	58,4	10,45	0,62	0,48	-
Итого:	28,162	2424,14	2370,23	2370,23	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,162												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2025	218,077	30720,58	30100,49	30100,49
20.12.2025	246,239	33144,72	32470,72	32470,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 12:03:24