

#194195#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых

Дюнная 18Б, Калининград

5207

7332

ВКТ-7

00270561

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,89	86,88	85,01	85,01	24	0	0	68,9	58,5	10,4	0,62	0,48	5,6
22.12.2025	0,921	83,77	81,98	81,98	24	0	0	69,3	58,1	11,2	0,61	0,48	3,7
23.12.2025	1,005	80,77	78,86	78,86	24	0	0	72,6	59,9	12,69	0,59	0,48	0
24.12.2025	1,199	78,25	76,11	76,11	24	0	0	78,9	63,2	15,71	0,59	0,48	-6,3
25.12.2025	1,134	75,39	73,47	73,47	24	0	0	76,2	60,8	15,4	0,61	0,48	-5,6
26.12.2025	0,936	83,42	81,63	81,63	24	0	0	69,7	58,2	11,45	0,61	0,48	4,4
27.12.2025	0,854	83,39	81,65	81,65	24	0	0	68,1	57,6	10,46	0,6	0,48	5,4
28.12.2025	0,859	79,88	78,2	78,2	24	0	0	67,7	56,7	10,99	0,6	0,48	3,8
29.12.2025	0,932	80,05	78,33	78,33	24	0	0	69,3	57,4	11,88	0,6	0,48	2,5
30.12.2025	1,03	80,59	78,67	78,67	24	0	0	73,4	60,3	13,05	0,6	0,48	-1,1
31.12.2025	1,127	80,96	78,86	78,86	24	0	0	76,6	62,4	14,25	0,6	0,48	-4,2
01.01.2026	1,122	81,09	79,03	79,03	24	0	0	75,6	61,4	14,19	0,61	0,48	-5,2
02.01.2026	1,022	84,72	82,71	82,71	24	0	0	72,8	60,4	12,33	0,6	0,48	1,2
03.01.2026	1,022	79,55	77,67	77,67	24	0	0	73	59,9	13,15	0,6	0,48	-0,6
04.01.2026	1,107	78,65	76,72	76,72	24	0	0	75,3	60,9	14,37	0,6	0,48	-4
05.01.2026	1,124	79,74	77,73	77,73	24	0	0	75,8	61,3	14,47	0,6	0,48	-3
06.01.2026	1,198	80,15	77,95	77,95	24	0	0	78,9	63,5	15,34	0,6	0,48	-5,5
07.01.2026	1,23	78,71	76,5	76,5	24	0	0	79,8	63,7	16,03	0,59	0,48	-7,8
08.01.2026	1,332	76,74	74,55	74,55	24	0	0	81,5	63,7	17,8	0,59	0,48	-11
09.01.2026	1,264	77,13	74,97	74,97	24	0	0	80,6	63,8	16,82	0,6	0,48	-9,6
10.01.2026	1,192	80,38	78,16	78,16	24	0	0	78,4	63,2	15,22	0,6	0,48	-5,2
11.01.2026	1,171	80,15	78,02	78,02	24	0	0	77,8	62,8	14,98	0,6	0,48	-5,2
12.01.2026	1,21	78,47	76,3	76,3	24	0	0	79,6	63,7	15,82	0,59	0,49	-
13.01.2026	1,246	74,76	72,64	72,64	24	0	0	80,7	63,6	17,12	0,59	0,49	-
14.01.2026	1,224	75,93	73,85	73,85	24	0	0	79,6	63,1	16,54	0,6	0,49	-
15.01.2026	1,093	78,33	76,34	76,34	24	0	0	75,5	61,2	14,32	0,59	0,48	-
16.01.2026	1,128	75,7	73,73	73,73	24	0	0	76,7	61,4	15,31	0,59	0,48	-
17.01.2026	1,189	77,5	75,41	75,41	24	0	0	79,6	63,8	15,77	0,58	0,48	-
18.01.2026	1,279	75,41	73,25	73,25	24	0	0	81,1	63,7	17,4	0,58	0,48	-
19.01.2026	1,303	74,11	71,95	71,95	24	0	0	82	63,9	18,07	0,59	0,49	-
20.01.2026	1,305	73,52	71,37	71,37	24	0	0	82	63,8	18,26	0,58	0,48	-
Итого:	34,648	2454,09	2391,62	2391,62	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,648												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2025	246,239	33144,72	32470,72	32470,72
20.01.2026	280,887	35598,81	34862,34	34862,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:38:53