

#207714#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
5207
7350
ВКТ-7
00270559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.01.2026	1,317	188,08	185,22	185,22	24	0	0	57	49,9	7,13	0,2	0,19	-10,9
21.01.2026	1,334	189,16	186,26	186,26	24	0	0	57,2	50	7,17	0,2	0,19	-12,2
22.01.2026	1,315	191,84	189,09	189,09	24	0	0	55,6	48,6	6,97	0,2	0,19	-11,6
23.01.2026	1,377	193,53	190,62	190,62	24	0	0	56,5	49,3	7,24	0,2	0,19	-8,3
24.01.2026	1,332	193,45	190,65	190,65	24	0	0	55,7	48,7	6,99	0,2	0,19	-9,4
25.01.2026	1,365	193,43	190,55	190,55	24	0	0	56,3	49,1	7,17	0,2	0,19	-7,3
26.01.2026	1,302	193,5	190,62	190,62	24	0	0	56	49,2	6,84	0,2	0,19	-4,4
27.01.2026	1,306	187,56	184,71	184,71	24	0	0	57	49,9	7,08	0,2	0,19	-3,8
28.01.2026	1,289	179,29	176,54	176,54	24	0	0	57,2	49,9	7,3	0,2	0,19	-6
29.01.2026	1,306	179,04	176,29	176,29	24	0	0	57,3	49,8	7,42	0,2	0,19	-9,7
30.01.2026	1,314	178,97	176,26	176,26	24	0	0	56,4	49	7,45	0,2	0,19	-12,4
31.01.2026	1,348	178,96	176,34	176,34	24	0	0	55,9	48,2	7,67	0,2	0,19	-13,8
01.02.2026	1,381	178,92	176,36	176,36	24	0	0	55,2	47,3	7,86	0,2	0,19	-18,9
02.02.2026	1,488	175,64	173,02	173,02	24	0	0	56,4	47,8	8,61	0,2	0,19	-20,1
03.02.2026	1,539	171,45	168,76	168,76	24	0	0	57,7	48,6	9,14	0,2	0,19	-18
04.02.2026	1,519	170,18	167,49	167,49	24	0	0	58,2	49,1	9,08	0,2	0,19	-12,3
05.02.2026	1,513	171,63	168,82	168,82	24	0	0	59,5	50,5	8,96	0,2	0,19	-7,6
06.02.2026	1,42	172,23	169,41	169,41	24	0	0	59,1	50,7	8,39	0,2	0,19	-3,2
07.02.2026	1,355	171,93	169,19	169,19	24	0	0	58,2	50,2	8,03	0,2	0,19	-3,3
08.02.2026	1,291	171,63	169,03	169,03	24	0	0	56,6	48,9	7,64	0,2	0,19	-4,9
09.02.2026	1,288	185,36	182,71	182,71	24	0	0	55,3	48,2	7,06	0,2	0,19	-12,1
10.02.2026	1,292	194,48	191,78	191,78	24	0	0	54,4	47,7	6,75	0,2	0,19	-12,4
11.02.2026	1,277	193,99	191,23	191,23	24	0	0	54,9	48,3	6,68	0,2	0,19	-3,8
12.02.2026	1,181	193,92	191,28	191,28	24	0	0	53,6	47,4	6,19	0,2	0,19	-0,7
13.02.2026	1,184	194,81	192,13	192,13	24	0	0	54	47,9	6,17	0,2	0,19	-1,2
14.02.2026	1,256	195,43	192,6	192,6	24	0	0	55,4	48,9	6,54	0,2	0,19	-6,7
15.02.2026	1,357	195,38	192,37	192,37	24	0	0	57,4	50,3	7,07	0,2	0,19	-11,2
16.02.2026	1,394	195,43	192,43	192,43	24	0	0	57,3	50	7,26	0,2	0,19	-17,4
17.02.2026	1,376	195,36	192,42	192,42	24	0	0	56,5	49,3	7,16	0,2	0,19	-11,6
18.02.2026	1,326	195,26	192,43	192,43	24	0	0	55,6	48,7	6,92	0,2	0,19	-
19.02.2026	1,255	195,19	192,42	192,42	24	0	0	54,6	48,1	6,54	0,2	0,19	-
20.02.2026	1,247	195,47	192,71	192,71	24	0	0	54,9	48,4	6,48	0,2	0,19	-
Итого:	42,844	5960,5	5871,74	5871,74	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,844												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
19.01.2026	287,838	51419,79	50706,64	50706,64
20.02.2026	330,682	57380,29	56578,38	56578,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 10:09:38