

# #283179#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Спортивная школа им. Белоглазовых  
Адрес потребителя Ореховая 5, Калининград (Спортзал)  
Номер абонента 5207  
Порядковый номер 7350  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00270559  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,193	195,42	192,75	192,75	24	0	0	53,7	47,5	6,19	0,2	0,19	-
22.02.2026	1,149	195,42	192,78	192,78	24	0	0	53,5	47,5	5,96	0,2	0,19	-
23.02.2026	1,112	195,4	192,88	192,88	24	0	0	52,7	46,9	5,78	0,2	0,19	-
24.02.2026	1,071	195,7	193,2	193,2	24	0	0	52	46,5	5,56	0,2	0,19	-
25.02.2026	1,136	196,08	193,44	193,44	24	0	0	53,5	47,6	5,87	0,2	0,19	-
26.02.2026	1,035	190,02	187,62	187,62	24	0	0	51,8	46,3	5,53	0,2	0,19	-
27.02.2026	0,94	183,77	181,48	181,48	24	0	0	51,2	46	5,19	0,2	0,19	-
28.02.2026	0,825	172,16	170,03	170,03	24	0	0	51,1	46,2	4,87	0,2	0,19	-
01.03.2026	0,836	161	158,85	158,85	24	0	0	53,2	48	5,26	0,2	0,19	-
02.03.2026	0,9	171,85	169,62	169,62	24	0	0	52,4	47	5,3	0,2	0,19	-
03.03.2026	0,897	178,77	176,51	176,51	24	0	0	51,7	46,6	5,09	0,2	0,19	-
04.03.2026	0,912	178,74	176,44	176,44	24	0	0	52,3	47,1	5,18	0,2	0,19	-
05.03.2026	0,899	176,12	173,86	173,86	24	0	0	52,2	47	5,18	0,2	0,19	-
06.03.2026	0,853	173,56	171,43	171,43	24	0	0	51,2	46,2	4,99	0,2	0,19	-
07.03.2026	0,821	173,61	171,51	171,51	24	0	0	50,6	45,8	4,79	0,2	0,19	-
08.03.2026	0,808	173,67	171,54	171,54	24	0	0	50,8	46,1	4,73	0,2	0,19	-
09.03.2026	0,77	173,6	171,51	171,51	24	0	0	50	45,4	4,51	0,2	0,19	-
10.03.2026	0,749	175,51	173,43	173,43	24	0	0	49,6	45,3	4,32	0,2	0,19	-
11.03.2026	0,704	176,32	174,33	174,33	24	0	0	48,7	44,7	4,03	0,2	0,19	-
12.03.2026	0,738	176,28	174,22	174,22	24	0	0	49,7	45,5	4,24	0,2	0,19	-
13.03.2026	0,726	176,4	174,29	174,29	24	0	0	49,9	45,8	4,17	0,2	0,19	-
14.03.2026	0,535	137,1	135,59	135,59	24	0	0	48	44,1	3,96	0,2	0,19	-
15.03.2026	0,337	113,23	112,26	112,26	24	0	1	41,3	38,3	3	0,2	0,19	-
16.03.2026	0,713	141,76	139,96	139,96	24	0	0	52	46,9	5,11	0,2	0,19	-
17.03.2026	0,768	158,91	156,86	156,86	24	0	0	51,8	46,9	4,9	0,2	0,19	-
18.03.2026	0,823	160,96	158,84	158,84	24	0	0	52,4	47,2	5,2	0,2	0,19	-
19.03.2026	0,835	163,79	161,66	161,66	24	0	0	52,1	46,9	5,19	0,2	0,19	-
20.03.2026	0,858	164,68	162,53	162,53	24	0	0	52,7	47,4	5,29	0,2	0,19	-
Итого:	23,943	4829,83	4769,42	4769,42	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,943												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	330,682	57380,29	56578,38	56578,38
20.03.2026	354,625	62210,12	61347,8	61347,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 8:07:25