

#163084#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная школа им. Белоглазовых
Ореховая 5, Калининград (Спортзал)
5207
7350
ВКТ-7
00270559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	18,3	18	0,32	0,19	0,19	-
22.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	18,2	17,9	0,29	0,19	0,19	-
23.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	17,8	17,5	0,25	0,19	0,19	-
24.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17	0,25	0,19	0,19	-
25.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	16,8	16,5	0,28	0,19	0,19	-
26.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	16,5	16,2	0,32	0,19	0,19	-
27.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	16,2	15,8	0,33	0,19	0,19	-
28.09.2025	0	0	0	0	24	0	0	16,1	15,7	0,36	0,2	0,19	-
29.09.2025	0,901	46,92	45,88	45,88	24	0	0	69,9	50,2	19,69	0,2	0,19	-
30.09.2025	1,124	67,6	66,09	66,09	24	0	0	70,4	53,4	17	0,2	0,2	-
01.10.2025	0,769	73,63	71,93	71,93	24	0	0	71,5	60,8	10,65	0,2	0,19	-
02.10.2025	0,392	56,53	55,38	55,38	24	0	0	65,4	58,3	7,07	0,2	0,19	-
03.10.2025	0,416	64,43	63,6	63,6	24	0	0	50,9	44,4	6,56	0,2	0,19	-
04.10.2025	0,426	78,04	77,09	77,09	24	0	0	49,6	44,1	5,55	0,19	0,19	-
05.10.2025	0,153	31,76	31,4	31,4	23	1	1	46,8	42,2	4,66	0,19	0,19	-
06.10.2025	0,234	50,87	50,32	50,32	24	0	1	46,4	41,7	4,62	0,2	0,19	-
07.10.2025	0,388	81,3	80,38	80,38	24	0	0	48,3	43,4	4,83	0,2	0,19	-
08.10.2025	0,394	80,78	79,82	79,82	24	0	0	48,2	43,2	4,95	0,2	0,19	-
09.10.2025	0,376	80,5	79,57	79,57	24	0	0	47,3	42,6	4,73	0,2	0,19	-
10.10.2025	0,362	76,67	75,77	75,77	23	1	1	47,8	43	4,77	0,2	0,19	-
11.10.2025	0,365	79,57	78,71	78,71	24	0	0	47,2	42,6	4,64	0,2	0,19	-
12.10.2025	0,374	79,13	78,22	78,22	24	0	0	47,6	42,8	4,8	0,2	0,19	-
13.10.2025	0,409	79	78,04	78,04	24	0	0	48,9	43,7	5,22	0,2	0,19	-
14.10.2025	0,618	153,92	152,17	152,17	24	0	0	49	44,9	4,08	0,2	0,19	-
15.10.2025	0,696	213,39	210,99	210,99	24	0	0	48,5	45,2	3,3	0,2	0,19	-
16.10.2025	0,667	211,76	209,36	209,36	24	0	0	48,3	45,1	3,19	0,2	0,19	-
17.10.2025	0,661	211,72	209,32	209,32	24	0	0	48,3	45,2	3,15	0,2	0,19	-
18.10.2025	0,735	211,55	208,97	208,97	24	0	0	50,5	47	3,53	0,2	0,19	-
19.10.2025	0,731	211,34	208,78	208,78	24	0	0	50,4	46,9	3,5	0,2	0,19	-
20.10.2025	0,787	211,53	208,89	208,89	24	0	0	51,7	47,9	3,78	0,2	0,19	-
Итого:	11,978	2451,94	2420,68	2420,68	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,978												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2025	191,005	31325,54	30877,98	30877,98
20.10.2025	202,983	33777,48	33298,66	33298,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:36:54