

#147386#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 14.09.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 18, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 1552402	Показания прибора, МВт×ч 14.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4827,665	4811,127	16.538	14.223

+ газ
20.041

Подпись исполнителя



#147385#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 14.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7873
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552402
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,78	125,203	125,328	122,391	122,906	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
25.08.2025	-	0,726	123,531	123,656	120,969	121,453	24	24	0	0	68	63	0,9	0,9
26.08.2025	-	0,793	130,703	130,797	127,781	128,25	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
27.08.2025	-	0,78	122,719	122,828	119,984	120,469	24	24	0	0	71	65	0,9	0,9
28.08.2025	-	0,77	131,797	131,875	128,859	129,328	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
29.08.2025	-	0,771	129,375	129,422	126,469	126,891	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
30.08.2025	-	0,746	131,141	131,125	128,188	128,531	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
31.08.2025	-	0,766	123,438	123,5	120,656	121,094	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
01.09.2025	-	0,787	130,469	130,438	127,516	127,891	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
02.09.2025	-	0,733	125,203	125,062	122,406	122,641	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
03.09.2025	-	0,745	127,344	127,375	124,469	124,844	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
04.09.2025	-	0,643	108,078	108,016	105,609	105,875	24	24	0	0	72	67	0,9	0,9
05.09.2025	-	0,731	131,453	131,359	128,453	128,734	24	24	0	0	72	67	0,9	0,9
06.09.2025	-	0,729	131,484	131,391	128,516	128,781	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
07.09.2025	-	0,787	141,078	140,906	137,875	138,109	24	24	0	0	72	67	0,9	0,9
08.09.2025	-	0,761	131,312	131,25	128,297	128,594	24	24	0	0	72	67	0,9	0,9
09.09.2025	-	0,721	129,828	129,719	126,875	127,141	24	24	0	0	71	67	0,9	0,9
10.09.2025	-	0,737	134,625	134,5	131,609	131,859	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
11.09.2025	-	0,753	136,797	136,656	133,703	133,938	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
12.09.2025	-	0,726	130,25	130,141	127,297	127,531	24	24	0	0	72	67	0,9	0,9
13.09.2025	-	0,789	136,422	136,281	133,312	133,578	24	24	0	0	72	67	0,9	0,9
14.09.2025	-	0,764	130,391	130,266	127,453	127,703	24	24	0	0	71	66	0,9	0,9
Итого:	-	16,538	2842,641	2841,891	2778,687	2786,141	528	528	-	-	71,14	66,14	0,9	0,9

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
23.08.2025	4811,127	185698,781	185636,25	181271,828	183449,125	40965,54	0,11
14.09.2025	4827,665	188541,422	188478,141	184050,516	186235,266	41493,54	0,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения