

#206960#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ  
Габайдулина 1, Калининград  
4260

Заводской номер счётчика 00123118	Показания прибора, Гкал 20.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	162,978	148,002	14.976

Подпись исполнителя



МГК «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
«24» 02 2026

#206959#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 4260  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123118  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.02.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2026	-12,2	0,522	0	25,83	26,11	0	25,06	25,65	0	0	24	0	0	83,4	62,6	20,84	0,7	0,7
22.01.2026	-11,6	0,54	0	27,21	27,52	0	26,4	26,99	0	0	24	0	0	83,8	63,3	20,45	0,7	0,7
23.01.2026	-8,3	0,482	0	21,55	21,84	0	20,94	21,49	0	0	24	0	0	82,2	59,1	23,09	0,7	0,7
24.01.2026	-9,4	0,518	0	24,56	24,86	0	23,83	24,45	0	0	24	0	0	82,4	60,8	21,58	0,7	0,7
25.01.2026	-7,3	0,452	0	19,34	19,61	0	18,81	19,32	0	0	24	0	0	80,9	57	23,96	0,7	0,7
26.01.2026	-4,4	0,408	0	17,18	17,43	0	16,7	17,19	0	0	24	0	0	77,7	53,4	24,32	0,7	0,7
27.01.2026	-3,8	0,392	0	16,67	16,9	0	16,19	16,66	0	0	24	0	0	76,4	52,1	24,25	0,7	0,7
28.01.2026	-6	0,429	0	18,58	18,84	0	18,05	18,6	0	0	24	0	0	78,3	54,6	23,76	0,7	0,7
29.01.2026	-9,7	0,499	0	22,67	22,97	0	22,01	22,58	0	0	24	0	0	82,2	59,5	22,76	0,7	0,7
30.01.2026	-12,4	0,564	0	29,37	29,67	0	28,48	29,12	0	0	24	0	0	84,3	64,4	19,83	0,7	0,7
31.01.2026	-13,8	0,604	0	37	37,32	0	35,87	36,52	0	0	24	0	0	85,4	68,6	16,84	0,7	0,7
01.02.2026	-18,9	0,662	0	47,83	48,12	0	46,29	46,98	0	0	24	0	0	86,8	72,5	14,28	0,7	0,7
02.02.2026	-20,1	0,651	0	40,16	40,51	0	38,85	39,58	0	0	24	0	0	88,2	71,5	16,67	0,7	0,7
03.02.2026	-18	0,59	0	30,93	31,29	0	29,92	30,67	0	0	24	0	0	87,8	68,1	19,65	0,7	0,7
04.02.2026	-12,3	0,556	0	27,14	27,51	0	26,22	27,02	0	0	24	0	0	86,5	65,2	21,26	0,7	0,7
05.02.2026	-7,6	0,463	0	18,79	19,13	0	18,23	18,89	0	0	24	0	0	82,2	57	25,17	0,7	0,7
06.02.2026	-3,2	0,389	0	15,36	15,63	0	14,89	15,39	0	0	24	0	0	77,7	51,6	26,15	0,7	0,7
07.02.2026	-3,3	0,38	0	15,73	15,99	0	15,26	15,75	0	0	24	0	0	76,5	51,3	25,22	0,7	0,7
08.02.2026	-4,9	0,431	0	19,19	19,48	0	18,64	19,18	0	0	24	0	0	78,3	55,1	23,22	0,7	0,7
09.02.2026	-12,1	0,533	0	27,63	27,96	0	26,8	27,46	0	0	24	0	0	83	63	19,96	0,7	0,7
10.02.2026	-12,4	0,518	0	24,5	24,84	0	23,82	24,44	0	0	24	0	0	82,8	61,1	21,69	0,7	0,7
11.02.2026	-3,8	0,393	0	16,33	16,59	0	15,96	16,35	0	0	24	0	0	76,9	52,4	24,53	0,7	0,7
12.02.2026	-0,7	0,356	0	15,12	15,35	0	14,72	15,11	0	0	24	0	0	72,9	48,9	24	0,7	0,7
13.02.2026	-1,2	0,4	0	19,97	20,2	0	19,48	19,94	0	0	24	0	0	72,6	52,1	20,51	0,7	0,7
14.02.2026	-6,7	0,432	0	18,45	18,71	0	17,96	18,47	0	0	24	0	0	78,4	54,4	24,03	0,7	0,7
15.02.2026	-11,2	0,515	0	23,08	23,4	0	22,39	23,02	0	0	24	0	0	83,7	60,7	22,95	0,7	0,7
16.02.2026	-17,4	0,567	0	28,65	28,96	0	27,75	28,37	0	0	24	0	0	86,5	66,1	20,4	0,7	0,7
17.02.2026	-11,6	0,536	0	24,92	25,23	0	24,12	24,79	0	0	24	0	0	85,2	63	22,18	0,7	0,7
18.02.2026	-	0,427	0	17,68	17,95	0	17,17	17,71	0	0	24	0	0	79,4	54,6	24,8	0,7	0,7
19.02.2026	-	0,396	0	17,34	17,58	0	16,85	17,34	0	0	24	0	0	76,2	52,6	23,58	0,7	0,7
20.02.2026	-	0,371	0	15,98	16,2	0	15,57	15,97	0	0	24	0	0	75	51,1	23,96	0,7	0,7
Итого:	-9,4	14,976	0	724,74	733,7	0	703,23	721	0	0	744	0	-	81,08	58,96	22,13	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2026	148,002	7055,68	7140,96	0	6904,61	7066,93	0
20.02.2026	162,978	7780,42	7874,66	0	7607,84	7787,93	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_