

#129371#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Габайдулина 1, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00123118	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	123,021	121,354	1.667

Подпись исполнителя



#129370#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,6	-0,05	0,7	0,7
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	19,1	-0,04	0,7	0,7
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,5	-0,06	0,7	0,7
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,2	-0,07	0,7	0,7
25.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	17,4	-0,09	0,7	0,7
26.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,4	16,5	-0,1	0,7	0,7
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,7	15,8	-0,1	0,7	0,7
28.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	15,6	-0,09	0,7	0,7
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,9	-0,11	0,7	0,7
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,8	15,9	-0,07	0,7	0,7
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,5	15,6	-0,08	0,7	0,7
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	15,7	-0,09	0,7	0,7
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	15,6	-0,1	0,7	0,7
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,3	15,4	-0,09	0,7	0,7
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15	15,1	-0,14	0,7	0,7
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,8	14,9	-0,1	0,7	0,7
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,6	14,7	-0,09	0,7	0,7
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,9	14	-0,13	0,7	0,7
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,4	13,5	-0,15	0,7	0,7
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,2	13,3	-0,13	0,7	0,7
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	1	13,1	13,2	-0,13	0,7	0,7
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,6	13,7	-0,14	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,111	0	4,78	4,79	0	4,69	4,79	0	0	24	0	0	56,7	33,1	23,64	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,256	0	12,58	12,64	0	12,4	12,6	0	0	24	0	0	58,6	38	20,61	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,277	0	14,84	14,96	0	14,59	14,82	0	0	24	0	0	60,8	41,7	19,06	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,247	0	13,22	13,34	0	13	13,24	0	0	24	0	0	59,9	40,8	19,11	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,242	0	13	13,1	0	12,79	13,03	0	0	24	0	0	59,2	40,4	18,79	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,202	0	10,66	10,76	0	10,51	10,69	0	0	24	0	0	58,1	39	19,05	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,18	0	9,51	9,59	0	9,37	9,59	0	0	24	0	0	56,6	37,2	19,43	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,152	0	8,44	8,5	0	8,32	8,46	0	0	24	0	0	56,4	37,9	18,42	0,7	0,7
Итого:	-	1,667	0	87,03	87,68	0	85,67	87,22	0	0	717	3	-	27,06	21,84	5,2	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2025	121,354	5806,36	5876,94	0	5684,29	5816,9	0
20.05.2025	123,021	5893,39	5964,62	0	5769,96	5904,12	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения