

#132069#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 19.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Габайдулина 1, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00123118	Показания прибора, Гкал 19.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	124,536	123,021	1.515

Подпись исполнителя _____



#132068#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 19.06.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123118
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,114	0	6,46	6,5	0	6,38	6,5	0	0	24	0	0	53,5	36	17,58	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,138	0	7,66	7,71	0	7,58	7,71	0	0	24	0	0	53,2	35,1	18,06	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,142	0	7,76	7,8	0	7,63	7,8	0	0	24	0	0	55,3	36,5	18,88	0,7	0,7
24.05.2025	-	0,135	0	7,7	7,74	0	7,59	7,71	0	0	24	0	0	56	37,9	18,04	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,115	0	6,09	6,13	0	5,99	6,13	0	0	24	0	0	55,8	36,5	19,23	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,127	0	6,91	6,94	0	6,81	6,94	0	0	24	0	0	53,6	35,1	18,49	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,098	0	5,88	5,89	0	5,81	5,89	0	0	24	0	0	54,3	37,2	17,1	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,062	0	3,35	3,36	0	3,34	3,36	0	0	24	0	0	51,9	33,2	18,71	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,112	0	5,96	5,98	0	5,91	5,98	0	0	24	0	0	52,5	33,5	18,98	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,126	0	6,47	6,5	0	6,39	6,5	0	0	24	0	0	54,7	35,2	19,45	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,109	0	5,37	5,39	0	5,34	5,39	0	0	24	0	0	53,2	33,1	20,18	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,07	0	3,88	3,89	0	3,82	3,89	0	0	24	0	0	55,8	37,2	18,62	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,103	0	5,1	5,11	0	5,06	5,11	0	0	24	0	0	52,8	32,3	20,52	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,064	0	3,2	3,22	0	3,15	3,22	0	0	24	0	0	56,2	36,2	19,98	0,7	0,7
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	21	-0,03	0,7	0,7
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,6	-0,04	0,7	0,7
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	20,2	-0,05	0,7	0,7
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,8	-0,06	0,7	0,7
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	19,4	-0,06	0,7	0,7
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	18,7	-0,06	0,7	0,7
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	18	-0,06	0,7	0,7
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	17,8	-0,06	0,7	0,7
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	17,4	-0,06	0,7	0,7
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	17,4	-0,07	0,7	0,7
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	17,5	-0,08	0,7	0,7
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,7	-0,08	0,7	0,7
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,2	-0,07	0,7	0,7
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	18,2	-0,08	0,7	0,7
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,3	-0,08	0,7	0,7
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,9	18	-0,09	0,7	0,7
Итого:	-	1,515	0	81,79	82,16	0	80,8	82,13	0	0	720	0	-	35,2	26,44	8,76	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.05.2025	123,021	5893,39	5964,62	0	5769,96	5904,12	0
19.06.2025	124,536	5975,18	6046,78	0	5850,76	5986,25	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения