

#178034#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Габайдулина 1, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00123118	Показания прибора, Гкал 19.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	135,54	125,861	9.679

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МТК Калининград теплосеть
ОТЧЕТ ПРИЖАТ
22 12 2025

#178035#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 19.12.2025.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123118
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	0,455	0	20,13	20,39	0	19,66	20,15	0	0	24	0	0	70,9	47,7	23,17	0,7	0,7
22.11.2025	1,3	0,471	0	21,97	22,23	0	21,52	21,99	0	0	24	0	0	71,9	50	21,93	0,7	0,7
23.11.2025	-3,3	0,518	0	23,09	23,41	0	22,47	23,11	0	0	24	0	0	76,5	53,5	22,97	0,7	0,7
24.11.2025	-3,9	0,499	0	22,21	22,51	0	21,62	22,19	0	0	24	0	0	76,9	54	22,97	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	0,446	0	19,42	19,69	0	18,94	19,45	0	0	24	0	0	74	50,4	23,54	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	0,44	0	19,26	19,53	0	18,78	19,29	0	0	24	0	0	73,8	50,4	23,45	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	0,431	0	19,5	19,76	0	19,03	19,52	0	0	24	0	0	73,1	50,3	22,73	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	0,34	0	15,42	15,63	0	15,1	15,41	0	0	22	2	1	72,2	49,7	22,54	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	0,344	0	16,47	16,7	0	16,03	16,46	0	0	24	0	0	72	50,2	21,81	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	0,358	0	17,11	17,34	0	16,66	17,1	0	0	24	0	0	72,5	50,8	21,78	0,7	0,7
01.12.2025	-	0,342	0	16,33	16,55	0	15,97	16,31	0	0	24	0	0	71,2	49,6	21,65	0,7	0,7
02.12.2025	-	0,341	0	15,16	15,38	0	14,79	15,14	0	0	24	0	0	72,3	49,2	23,06	0,7	0,7
03.12.2025	-	0,294	0	13,19	13,36	0	12,95	13,13	0	0	24	0	0	68,6	45,7	22,98	0,7	0,7
04.12.2025	-	0,285	0	12,57	12,74	0	12,33	12,65	0	0	24	0	0	67,8	44,6	23,11	0,7	0,7
05.12.2025	-	0,254	0	10,86	11,02	0	10,62	11,01	0	0	24	0	0	66,9	42,9	24,01	0,7	0,7
06.12.2025	-	0,227	0	9,51	9,64	0	9,27	9,64	0	0	24	0	0	65,6	40,6	24,93	0,7	0,7
07.12.2025	-	0,265	0	11,44	11,59	0	11,2	11,59	0	0	24	0	0	66,7	43,1	23,55	0,7	0,7
08.12.2025	-	0,254	0	10,85	11,01	0	10,61	10,99	0	0	24	0	0	66,7	42,7	23,99	0,7	0,7
09.12.2025	-	0,213	0	8,44	8,56	0	8,21	8,56	0	0	24	0	0	64,8	39,2	25,6	0,7	0,7
10.12.2025	-	0,197	0	7,78	7,89	0	7,55	7,89	0	0	24	0	0	64,2	38,5	25,7	0,7	0,7
11.12.2025	-	0,205	0	8,31	8,44	0	8,07	8,44	0	0	24	0	0	64,4	38,9	25,5	0,7	0,7
12.12.2025	-	0,224	0	9,25	9,38	0	9,01	9,38	0	0	24	0	0	65,2	40,3	24,91	0,7	0,7
13.12.2025	-	0,267	0	11,54	11,69	0	11,3	11,68	0	0	24	0	0	66,9	43,5	23,47	0,7	0,7
14.12.2025	-	0,246	0	10,56	10,71	0	10,32	10,7	0	0	24	0	0	66	42	23,94	0,7	0,7
15.12.2025	-	0,287	0	12,92	13,09	0	12,68	12,94	0	0	24	0	0	67,5	44,8	22,64	0,7	0,7
16.12.2025	-	0,303	0	13,71	13,89	0	13,45	13,7	0	0	24	0	0	68,4	45,9	22,53	0,7	0,7
17.12.2025	-	0,325	0	14,56	14,77	0	14,32	14,53	0	0	24	0	0	70,1	47,5	22,59	0,7	0,7
18.12.2025	-	0,316	0	14,96	15,14	0	14,67	14,91	0	0	24	0	0	68,9	47,3	21,54	0,7	0,7
19.12.2025	-	0,284	0	13,53	13,7	0	13,29	13,52	0	0	24	0	0	66,3	44,9	21,39	0,7	0,7
Итого:	-0,7	9,431	0	420,05	425,74	0	410,42	421,38	0	0	694	2	-	69,39	46,14	23,24	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 694 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2025	125,861	6032,6	6104,73	0	5906,91	6043,6	0
19.12.2025	135,54	6463,85	6541,8	0	6328,29	6476,31	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения