

#206956#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	162,688	145,674	17.014

Подпись исполнителя _____



Теплоэнергетическая компания
МГК «Калининградтеплоэнергетика»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 24 » _____ 20 _____

#206955#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122925
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2026	-12,2	0,593	0	24,87	24,57	0	24,09	24,14	0	0	24	0	0	85,8	61,4	24,5	0,7	0,7
22.01.2026	-11,6	0,617	0	26,57	26,24	0	25,7	25,78	0	0	24	0	0	86	62,1	23,92	0,7	0,7
23.01.2026	-8,3	0,56	0	21,68	21,38	0	21,01	21,05	0	0	24	0	0	84,8	58,2	26,53	0,7	0,7
24.01.2026	-9,4	0,581	0	24,32	24,03	0	23,56	23,64	0	0	24	0	0	84,5	59,9	24,62	0,7	0,7
25.01.2026	-7,3	0,517	0	19,3	19,02	0	18,72	18,75	0	0	24	0	0	83,6	56	27,58	0,7	0,7
26.01.2026	-4,4	0,469	0	17,25	17,01	0	16,73	16,77	0	0	24	0	0	80,7	52,7	27,95	0,7	0,7
27.01.2026	-3,8	0,453	0	16,7	16,47	0	16,22	16,23	0	0	24	0	0	79,6	51,7	27,87	0,7	0,7
28.01.2026	-6	0,52	0	20,63	20,36	0	20,02	20,1	0	0	24	0	0	81,6	55,7	25,95	0,7	0,7
29.01.2026	-9,7	0,575	0	22,7	22,38	0	21,96	22,04	0	0	24	0	0	85,2	58,9	26,27	0,7	0,7
30.01.2026	-12,4	0,648	0	29,54	29,22	0	28,58	28,65	0	0	24	0	0	86,6	63,9	22,68	0,7	0,7
31.01.2026	-13,8	0,686	0	36,6	36,32	0	35,39	35,55	0	0	24	0	0	87,4	68,1	19,27	0,7	0,7
01.02.2026	-18,9	0,764	0	49,6	49,38	0	47,94	48,22	0	0	24	0	0	88,3	72,4	15,89	0,7	0,7
02.02.2026	-20,1	0,744	0	40,34	40,04	0	38,94	39,13	0	0	24	0	0	90,1	71	19,12	0,7	0,7
03.02.2026	-18	0,693	0	31,16	30,81	0	30,07	30,17	0	0	24	0	0	90,3	67,3	22,97	0,7	0,7
04.02.2026	-12,3	0,647	0	27,07	26,74	0	26,17	26,23	0	0	24	0	0	89,1	64,5	24,65	0,7	0,7
05.02.2026	-7,6	0,532	0	18,36	18,06	0	17,81	17,81	0	0	24	0	0	85,8	56	29,8	0,7	0,7
06.02.2026	-3,2	0,446	0	14,68	14,45	0	14,2	14,21	0	0	24	0	0	81,8	50,6	31,22	0,7	0,7
07.02.2026	-3,3	0,433	0	14,95	14,72	0	14,49	14,48	0	0	24	0	0	80,4	50,5	29,97	0,7	0,7
08.02.2026	-4,9	0,486	0	18,07	17,81	0	17,51	17,54	0	0	24	0	0	81,5	53,7	27,8	0,7	0,7
09.02.2026	-12,1	0,608	0	27,2	26,89	0	26,35	26,39	0	0	24	0	0	85,4	62,4	23,09	0,7	0,7
10.02.2026	-12,4	0,579	0	24,14	23,83	0	23,39	23,43	0	0	24	0	0	85,5	60,7	24,85	0,7	0,7
11.02.2026	-3,8	0,433	0	15,37	15,14	0	14,95	14,95	0	0	24	0	0	80,4	51,5	28,97	0,7	0,7
12.02.2026	-0,7	0,393	0	14,3	14,11	0	13,94	13,95	0	0	24	0	0	76,5	48,3	28,14	0,7	0,7
13.02.2026	-1,2	0,439	0	19,61	19,42	0	19,14	19,19	0	0	24	0	0	74,6	51,6	22,93	0,7	0,7
14.02.2026	-6,7	0,481	0	17,48	17,23	0	16,99	16,99	0	0	24	0	0	81,8	53,6	28,19	0,7	0,7
15.02.2026	-11,2	0,555	0	21,21	20,9	0	20,55	20,58	0	0	24	0	0	86,5	59,3	27,13	0,7	0,7
16.02.2026	-17,4	0,625	0	26,9	26,58	0	25,98	26,1	0	0	24	0	0	88,9	64,8	24,07	0,7	0,7
17.02.2026	-11,6	0,618	0	25,75	25,43	0	24,91	24,98	0	0	24	0	0	88	63,3	24,75	0,7	0,7
18.02.2026	-	0,483	0	16,98	16,71	0	16,48	16,47	0	0	24	0	0	83	53,8	29,16	0,7	0,7
19.02.2026	-	0,423	0	14,99	14,78	0	14,55	14,55	0	0	24	0	0	79,4	50,2	29,15	0,7	0,7
20.02.2026	-	0,413	0	14,49	14,28	0	14,08	14,07	0	0	24	0	0	78,5	49,2	29,35	0,7	0,7
Итого:	-9,4	17,014	0	712,81	704,31	0	690,42	692,14	0	0	744	0	-	83,92	58,17	25,75	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2026	145,674	5746,75	5676,27	0	5617,34	5631,16	0
20.02.2026	162,688	6459,56	6380,58	0	6307,76	6323,3	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
