

#129369#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	107,889	106,514	1.375

Подпись исполнителя



#129368#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,3	24,8	-6,48	0,7	0,7
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	24,9	-7,07	0,7	0,7
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	24,4	-7,06	0,7	0,7
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	24,2	-7,14	0,7	0,7
25.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,5	23,7	-7,19	0,7	0,7
26.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,9	23,1	-7,25	0,7	0,7
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,7	23	-7,39	0,7	0,7
28.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,5	22,9	-7,43	0,7	0,7
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	23	-7,42	0,7	0,7
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	21,6	-6,02	0,7	0,7
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,4	17,8	-2,47	0,7	0,7
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,5	17,3	-1,86	0,7	0,7
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,3	17,4	-2,13	0,7	0,7
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,1	16,2	-1,1	0,7	0,7
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,5	15,8	-1,31	0,7	0,7
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,3	15,3	-0,95	0,7	0,7
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14	15,1	-1,1	0,7	0,7
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,8	15,4	-1,64	0,7	0,7
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,6	15,2	-1,58	0,7	0,7
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,5	15,2	-1,66	0,7	0,7
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	1	13,4	14,9	-1,53	0,7	0,7
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,4	14,3	-0,89	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,081	0	3,59	3,57	0	3,56	3,56	0	0	23	1	1	56,5	83,5	23,05	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,212	0	8,76	8,65	0	8,61	8,65	0	0	24	0	0	61,2	36,6	24,58	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,232	0	10,08	9,99	0	9,89	9,95	0	0	24	0	0	63	39,8	23,2	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,201	0	8,67	8,59	0	8,53	8,56	0	0	24	0	0	62,2	38,6	23,61	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,186	0	7,86	7,78	0	7,74	7,78	0	0	24	0	0	61,5	37,4	24,1	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,173	0	7,43	7,37	0	7,34	7,35	0	0	24	0	0	60,8	37,5	23,3	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,154	0	6,45	6,39	0	6,4	6,39	0	0	24	0	0	59,6	35,4	24,2	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,136	0	6,14	6,1	0	6,08	6,1	0	0	24	0	0	58	35,5	22,56	0,7	0,7
Итого:	-	1,375	0	58,98	58,44	0	58,15	58,34	0	0	716	4	-	27,33	23,99	3,33	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2025	106,514	4194,41	4141,4	0	4100,58	4109,32	0
20.05.2025	107,889	4253,39	4199,84	0	4158,73	4167,66	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения