

#132067#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	109,368	107,889	1.479

Подпись исполнителя _____



#132066#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122925
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,123	0	6,09	6,07	0	6,06	6,07	0	0	24	0	0	54,4	34,2	20,22	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,124	0	5,83	5,8	0	5,81	5,8	0	0	24	0	0	55,8	34,4	21,43	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,123	0	5,76	5,74	0	5,7	5,74	0	0	24	0	0	57,3	35,6	21,72	0,7	0,7
24.05.2025	-	0,124	0	6,01	5,98	0	5,98	5,97	0	0	24	0	0	56,8	36	20,76	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,109	0	4,94	4,93	0	4,91	4,93	0	0	24	0	0	57,2	35,1	22,02	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,118	0	5,48	5,46	0	5,46	5,46	0	0	24	0	0	55,3	34,1	21,18	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,104	0	5,47	5,47	0	5,44	5,47	0	0	24	0	0	54,2	35,1	19,06	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,08	0	4,15	4,16	0	4,14	4,16	0	0	24	0	0	53,2	33,8	19,44	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,109	0	5,24	5,25	0	5,24	5,25	0	0	24	0	0	55,3	34,1	21,14	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,115	0	4,89	4,85	0	4,87	4,85	0	0	24	0	0	57,9	34,6	23,27	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,098	0	4,53	4,49	0	4,53	4,49	0	0	24	0	0	56,2	33,6	22,56	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,087	0	4,07	4,05	0	4,04	4,05	0	0	24	0	0	56,2	34,5	21,76	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,096	0	4,42	4,4	0	4,42	4,4	0	0	24	0	0	55,6	33,7	21,95	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,069	0	2,96	2,93	0	2,95	2,93	0	0	24	0	0	57,7	34,3	23,43	0,7	0,7
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	21,2	-1,59	0,7	0,7
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	20	-0,93	0,7	0,7
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	19,6	-0,99	0,7	0,7
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	20	-1,55	0,7	0,7
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	20,1	-1,88	0,7	0,7
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	19,2	-1,61	0,7	0,7
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,3	17,8	-0,49	0,7	0,7
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,7	-0,55	0,7	0,7
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,9	19,3	-2,4	0,7	0,7
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,8	18,2	-1,35	0,7	0,7
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,9	17,4	-0,5	0,7	0,7
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17	18,5	-1,44	0,7	0,7
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	19,8	-2,41	0,7	0,7
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	20,8	-3,44	0,7	0,7
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	19,1	-1,68	0,7	0,7
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	17,7	-0,61	0,7	0,7
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17	18,3	-1,28	0,7	0,7
Итого:	-	1,479	0	69,84	69,58	0	69,55	69,57	0	0	744	0	-	34,94	26,06	8,88	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.05.2025	107,889	4253,39	4199,84	0	4158,73	4167,66	0
20.06.2025	109,368	4323,23	4269,42	0	4228,28	4237,23	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения