

#150689#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	114,24	109,368	4.872

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 10 20 25 г.

#150688#

Отчёт за период с 19.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122925
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
20.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18	18	0	0,7	0,7
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,3	0,11	0,7	0,7
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	17,3	-0,11	0,7	0,7
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,3	16,2	0,02	0,7	0,7
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,5	15,6	-0,05	0,7	0,7
25.09.2025	-	0,056	0	4,15	4,17	0	4,09	4,16	0	0	24	0	0	45,1	31,2	13,85	0,7	0,7
26.09.2025	-	0,131	0	7,82	7,86	0	7,74	7,85	0	0	21	3	1	53,3	36,1	17,2	0,7	0,7
27.09.2025	-	0,166	0	10,44	10,49	0	10,34	10,45	0	0	24	0	0	54,4	38,2	16,15	0,7	0,7
28.09.2025	-	0,139	0	8,11	8,18	0	8,05	8,18	0	0	24	0	0	52,2	34,8	17,38	0,7	0,7
29.09.2025	-	0,205	0	11,61	11,65	0	11,43	11,6	0	0	24	0	0	56,6	38,8	17,88	0,7	0,7
30.09.2025	-	0,198	0	8,63	8,58	0	8,48	8,58	0	0	24	0	0	60,7	37,2	23,5	0,7	0,7
01.10.2025	-	0,197	0	7,01	6,94	0	6,87	6,94	0	0	24	0	0	64,9	36,5	28,37	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,236	0	9,16	9,07	0	8,98	9,03	0	0	24	0	0	66,5	40,2	26,27	0,7	0,7
03.10.2025	-	0,241	0	9,44	9,34	0	9,24	9,29	0	0	24	0	0	67,9	41,9	26,06	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,22	0	8,12	8,01	0	7,98	7,98	0	0	24	0	0	67,6	40,1	27,59	0,7	0,7
05.10.2025	-	0,182	0	6,27	6,18	0	6,17	6,18	0	0	24	0	0	65,3	35,7	29,54	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,18	0	6,03	5,95	0	5,96	5,95	0	0	24	0	0	65,3	35,2	30,08	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,198	0	7,13	7,04	0	7	7,01	0	0	24	0	0	66,4	38,1	28,37	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,2	0	7,22	7,11	0	7,09	7,1	0	0	24	0	0	66,8	38,6	28,28	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,157	0	5,32	5,24	0	5,27	5,24	0	0	24	0	0	65	34,4	30,53	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,171	0	5,84	5,75	0	5,76	5,75	0	0	24	0	0	65	34,9	30,16	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,155	0	5,26	5,17	0	5,21	5,17	0	0	24	0	0	64,6	34,2	30,42	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,159	0	5,28	5,19	0	5,21	5,19	0	0	24	0	0	64,9	34,3	30,6	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,208	0	7,45	7,36	0	7,31	7,34	0	0	24	0	0	66,8	38,3	28,47	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,212	0	7,86	7,75	0	7,71	7,74	0	0	24	0	0	67,1	39,2	27,85	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,183	0	6,49	6,4	0	6,39	6,4	0	0	24	0	0	66,1	37,2	28,89	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,183	0	6,4	6,3	0	6,26	6,3	0	0	24	0	0	65,9	36,6	29,27	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,166	0	5,81	5,72	0	5,73	5,72	0	0	24	0	0	65	35,6	29,45	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,213	0	7,8	7,69	0	7,63	7,69	0	0	24	0	0	66,5	38,9	27,53	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,244	0	9,16	9,06	0	8,94	9,05	0	0	24	0	0	67,6	40,6	27	0,7	0,7
20.10.2025	-	0,272	0	11,28	11,16	0	11,02	11,09	0	0	24	0	0	68,7	44	24,72	0,7	0,7
Итого:	-	4,872	0	195,09	193,36	0	191,86	192,98	0	0	741	3	-	55,86	34,07	21,79	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
19.09.2025	109,368	4323,23	4269,42	0	4228,28	4237,23	0
20.10.2025	114,24	4518,32	4462,78	0	4420,14	4430,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения