

#164978#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	121,804	114,24	7.564

Подпись исполнителя



#164977#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122925
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2025	-	0,243	0	9,9	9,78	0	9,65	9,71	0	0	24	0	0	68,3	42,9	25,4	0,7	0,7
22.10.2025	-	0,2	0	7,22	7,12	0	7,09	7,12	0	0	24	0	0	67	38,8	28,24	0,7	0,7
23.10.2025	-	0,165	0	5,57	5,49	0	5,5	5,49	0	0	24	0	0	65,1	35,4	29,74	0,7	0,7
24.10.2025	-	0,164	0	5,66	5,57	0	5,59	5,57	0	0	24	0	0	65	35,3	29,74	0,7	0,7
25.10.2025	-	0,192	0	6,86	6,77	0	6,7	6,77	0	0	24	0	0	66,2	37,6	28,66	0,7	0,7
26.10.2025	-	0,207	0	7,55	7,46	0	7,36	7,46	0	0	24	0	0	66,8	38,5	28,27	0,7	0,7
27.10.2025	-	0,25	0	9,67	9,57	0	9,43	9,57	0	0	24	0	0	67,8	41,1	26,62	0,7	0,7
28.10.2025	-	0,227	0	8,32	8,21	0	8,09	8,21	0	0	24	0	0	67,3	38,9	28,38	0,7	0,7
29.10.2025	-	0,235	0	8,78	8,68	0	8,55	8,68	0	0	24	0	0	67,6	39,7	27,83	0,7	0,7
30.10.2025	-	0,214	0	7,57	7,47	0	7,37	7,47	0	0	24	0	0	66,8	37,9	28,84	0,7	0,7
31.10.2025	-	0,239	0	9,02	8,92	0	8,78	8,92	0	0	24	0	0	66,7	39,2	27,51	0,7	0,7
01.11.2025	-	0,248	0	9,96	9,86	0	9,75	9,81	0	0	24	0	0	66,2	40,8	25,4	0,7	0,7
02.11.2025	-	0,198	0	6,79	6,7	0	6,63	6,7	0	0	24	0	0	66,5	37	29,53	0,7	0,7
03.11.2025	-	0,193	0	6,52	6,42	0	6,37	6,42	0	0	24	0	0	66,2	36,1	30,08	0,7	0,7
04.11.2025	-	0,215	0	7,59	7,49	0	7,43	7,49	0	0	24	0	0	67	38,5	28,5	0,7	0,7
05.11.2025	-	0,179	0	5,97	5,88	0	5,88	5,88	0	0	24	0	0	65,7	35,2	30,54	0,7	0,7
06.11.2025	-	0,202	0	6,9	6,8	0	6,78	6,8	0	0	24	0	0	66,5	36,9	29,63	0,7	0,7
07.11.2025	-	0,25	0	9,33	9,22	0	9,13	9,17	0	0	24	0	0	68	40,7	27,3	0,7	0,7
08.11.2025	-	0,286	0	12,87	12,75	0	12,58	12,67	0	0	24	0	0	66,8	44,1	22,7	0,7	0,7
09.11.2025	-	0,278	0	10,9	10,78	0	10,66	10,73	0	0	24	0	0	68,6	42,4	26,18	0,7	0,7
10.11.2025	-	0,256	0	9,53	9,42	0	9,29	9,42	0	0	24	0	0	68,2	40,6	27,62	0,7	0,7
11.11.2025	-	0,234	0	8,54	8,44	0	8,32	8,44	0	0	24	0	0	67,8	39,5	28,34	0,7	0,7
12.11.2025	-	0,241	0	8,99	8,89	0	8,75	8,89	0	0	24	0	0	68	40,1	27,88	0,7	0,7
13.11.2025	-	0,202	0	7,22	7,13	0	7,08	7,13	0	0	24	0	0	66,9	38,3	28,61	0,7	0,7
14.11.2025	-	0,214	0	7,65	7,54	0	7,46	7,54	0	0	24	0	0	66,9	38	28,85	0,7	0,7
15.11.2025	-	0,295	0	11,88	11,76	0	11,63	11,64	0	0	24	0	0	69,2	43,8	25,39	0,7	0,7
16.11.2025	-	0,364	0	15,42	15,26	0	15,05	15,07	0	0	24	0	0	72,9	48,6	24,28	0,7	0,7
17.11.2025	-	0,327	0	13,63	13,48	0	13,35	13,35	0	0	24	0	0	70	45,4	24,66	0,7	0,7
18.11.2025	-	0,342	0	14,62	14,47	0	14,29	14,34	0	0	24	0	0	70,7	46,6	24,02	0,7	0,7
19.11.2025	-	0,327	0	12,23	12,09	0	11,99	11,96	0	0	24	0	0	71,7	44,5	27,17	0,7	0,7
20.11.2025	-	0,377	0	15,22	15,05	0	14,86	14,85	0	0	24	0	0	73,5	48	25,47	0,7	0,7
Итого:	-	7,564	0	287,88	284,47	0	281,39	283,27	0	0	744	0	-	67,8	40,34	27,46	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.10.2025	114,24	4518,32	4462,78	0	4420,14	4430,21	0
20.11.2025	121,804	4806,2	4747,25	0	4701,53	4713,48	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения