

#178032#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	131,716	121,804	9.912

Подпись исполнителя



ТЕПЛОУЧЕТЧИКИ
МФК Калининградтеплосет
ОТЧЕТ ПРИМЯ
" 22 " 12 20 25

#178031#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122925
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	0,343	0	13,35	13,19	0	12,99	13,06	0	0	24	0	0	72,9	46,4	26,41	0,7	0,7
22.11.2025	1,3	0,368	0	14,29	14,12	0	13,97	13,92	0	0	24	0	0	73,8	47,5	26,24	0,7	0,7
23.11.2025	-3,3	0,432	0	16,39	16,17	0	15,91	15,93	0	0	24	0	0	78,5	51,4	27,17	0,7	0,7
24.11.2025	-3,9	0,44	0	16,56	16,35	0	16,09	16,15	0	0	24	0	0	79,1	52	27,12	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	0,399	0	14,85	14,66	0	14,48	14,48	0	0	24	0	0	76,3	48,9	27,42	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	0,396	0	14,85	14,67	0	14,48	14,5	0	0	24	0	0	76,2	48,8	27,38	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	0,38	0	14,3	14,11	0	13,97	13,93	0	0	24	0	0	75,3	48	27,27	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	0,382	0	14,65	14,47	0	14,3	14,27	0	0	24	0	0	74,9	48,3	26,62	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	0,382	0	14,84	14,66	0	14,47	14,49	0	0	24	0	0	75	48,6	26,41	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	0,386	0	14,89	14,7	0	14,52	14,53	0	0	24	0	0	75,4	48,9	26,49	0,7	0,7
01.12.2025	-	0,363	0	13,84	13,68	0	13,48	13,52	0	0	24	0	0	74	47	26,95	0,7	0,7
02.12.2025	-	0,386	0	14,9	14,71	0	14,54	14,51	0	0	23	1	1	75,8	49,4	26,38	0,7	0,7
03.12.2025	-	0,334	0	12,88	12,73	0	12,56	12,6	0	0	24	0	0	72,2	45,5	26,66	0,7	0,7
04.12.2025	-	0,321	0	11,98	11,84	0	11,74	11,71	0	0	24	0	0	71,4	44,1	27,24	0,7	0,7
05.12.2025	-	0,282	0	10,24	10,11	0	10,01	10,05	0	0	24	0	0	71	42,6	28,37	0,7	0,7
06.12.2025	-	0,255	0	8,96	8,84	0	8,72	8,84	0	0	24	0	0	70,2	40,7	29,48	0,7	0,7
07.12.2025	-	0,295	0	11,03	10,9	0	10,79	10,83	0	0	24	0	0	70,7	43,2	27,41	0,7	0,7
08.12.2025	-	0,279	0	10,14	10,02	0	9,91	9,97	0	0	24	0	0	70,8	42,6	28,17	0,7	0,7
09.12.2025	-	0,219	0	7,15	7,05	0	6,96	7,05	0	0	24	0	0	69,8	38,2	31,6	0,7	0,7
10.12.2025	-	0,21	0	6,67	6,57	0	6,5	6,57	0	0	24	0	0	69,6	37,6	31,98	0,7	0,7
11.12.2025	-	0,225	0	7,34	7,24	0	7,13	7,24	0	0	24	0	0	69,4	38,2	31,24	0,7	0,7
12.12.2025	-	0,239	0	8,12	8,01	0	7,88	8,01	0	0	24	0	0	69,9	39,3	30,58	0,7	0,7
13.12.2025	-	0,289	0	10,59	10,47	0	10,35	10,41	0	0	24	0	0	70,8	42,9	27,81	0,7	0,7
14.12.2025	-	0,26	0	9,17	9,06	0	8,94	9,06	0	0	23	1	1	70,1	41,1	28,99	0,7	0,7
15.12.2025	-	0,32	0	12,3	12,17	0	12,06	12,04	0	0	24	0	0	70,9	44,3	26,61	0,7	0,7
16.12.2025	-	0,358	0	14,67	14,51	0	14,33	14,32	0	0	24	0	0	71,8	46,8	25,06	0,7	0,7
17.12.2025	-	0,386	0	15,92	15,75	0	15,55	15,52	0	0	24	0	0	73,6	48,8	24,77	0,7	0,7
18.12.2025	-	0,379	0	16,92	16,75	0	16,55	16,56	0	0	24	0	0	72,4	49,5	22,89	0,7	0,7
19.12.2025	-	0,314	0	13,02	12,89	0	12,73	12,8	0	0	24	0	0	69,7	45,1	24,56	0,7	0,7
20.12.2025	-	0,29	0	11,54	11,41	0	11,3	11,33	0	0	24	0	0	69,2	43,5	25,73	0,7	0,7
Итого:	-0,7	9,912	0	376,35	371,81	0	367,21	368,2	0	0	718	2	-	72,69	45,31	27,37	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.11.2025	121,804	4806,2	4747,25	0	4701,53	4713,48	0
20.12.2025	131,716	5182,55	5119,06	0	5068,74	5081,68	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения