

#191967#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Гавриленко 3, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 00122925	Показания прибора, Гкал 20.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	145,674	131,716	13.958

Подпись исполнителя _____



#191838#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 4260
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122925
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2025	5,6	0,283	0	11,14	11,02	0	10,9	10,96	0	0	24	0	0	69	43	25,92	0,7	0,7
22.12.2025	3,7	0,285	0	11,14	11,02	0	10,9	10,98	0	0	24	0	0	69	42,9	26,15	0,7	0,7
23.12.2025	0	0,38	0	15,54	15,37	0	15,14	15,18	0	0	24	0	0	73,3	48,3	25,03	0,7	0,7
24.12.2025	-6,3	0,486	0	19,03	18,79	0	18,5	18,51	0	0	24	0	0	81,1	54,8	26,27	0,7	0,7
25.12.2025	-5,6	0,45	0	18,03	17,81	0	17,55	17,6	0	0	24	0	0	78,6	53,1	25,46	0,7	0,7
26.12.2025	4,4	0,285	0	10,62	10,48	0	10,38	10,46	0	0	24	0	0	69,9	42,4	27,49	0,7	0,7
27.12.2025	5,4	0,285	0	11,18	11,06	0	10,94	11,02	0	0	24	0	0	68,8	42,6	26,17	0,7	0,7
28.12.2025	3,8	0,322	0	13,5	13,36	0	13,25	13,23	0	0	24	0	0	68,8	44,6	24,22	0,7	0,7
29.12.2025	2,5	0,35	0	14,89	14,72	0	14,58	14,53	0	0	24	0	0	70,7	46,6	24,09	0,7	0,7
30.12.2025	-1,1	0,399	0	15,98	15,8	0	15,6	15,56	0	0	24	0	0	74,7	49,1	25,56	0,7	0,7
31.12.2025	-4,2	0,457	0	18,66	18,43	0	18,18	18,16	0	0	24	0	0	78	52,8	25,19	0,7	0,7
01.01.2026	-5,2	0,433	0	17,77	17,55	0	17,3	17,3	0	0	24	0	0	78,2	53	25,14	0,7	0,7
02.01.2026	1,2	0,38	0	15,3	15,12	0	14,93	14,89	0	0	24	0	0	73,8	48,4	25,41	0,7	0,7
03.01.2026	-0,6	0,4	0	16,64	16,45	0	16,24	16,21	0	0	24	0	0	74,3	49,6	24,71	0,7	0,7
04.01.2026	-4	0,454	0	19,16	18,93	0	18,64	18,66	0	0	24	0	0	77,2	53	24,26	0,7	0,7
05.01.2026	-3	0,432	0	16,94	16,72	0	16,48	16,48	0	0	24	0	0	77,2	51	26,29	0,7	0,7
06.01.2026	-5,5	0,464	0	17,46	17,22	0	16,98	16,98	0	0	24	0	0	80,1	52,9	27,22	0,7	0,7
07.01.2026	-7,8	0,518	0	21,11	20,85	0	20,48	20,56	0	0	24	0	0	81,4	56,2	25,27	0,7	0,7
08.01.2026	-11	0,572	0	25,36	25,07	0	24,57	24,67	0	0	24	0	0	83,5	60,2	23,22	0,7	0,7
09.01.2026	-9,6	0,547	0	22,51	22,21	0	21,82	21,87	0	0	24	0	0	83,2	58,2	25	0,7	0,7
10.01.2026	-5,2	0,458	0	17,41	17,17	0	16,91	16,93	0	0	24	0	0	79,9	52,9	27,03	0,7	0,7
11.01.2026	-5,2	0,44	0	16,65	16,43	0	16,17	16,19	0	0	24	0	0	78,8	51,5	27,27	0,7	0,7
12.01.2026	-	0,513	0	20,23	19,96	0	19,64	19,68	0	0	24	0	0	81,4	55,3	26,11	0,7	0,7
13.01.2026	-	0,567	0	23,07	22,77	0	22,35	22,41	0	0	24	0	0	83,9	58,6	25,35	0,7	0,7
14.01.2026	-	0,531	0	21,2	20,91	0	20,52	20,6	0	0	24	0	0	83,1	57	26,04	0,7	0,7
15.01.2026	-	0,426	0	15,83	15,61	0	15,38	15,37	0	0	24	0	0	77,9	50	27,86	0,7	0,7
16.01.2026	-	0,514	0	20,83	20,56	0	20,27	20,26	0	0	24	0	0	80,1	54,7	25,38	0,7	0,7
17.01.2026	-	0,541	0	21,95	21,67	0	21,31	21,34	0	0	24	0	0	82,5	57,1	25,4	0,7	0,7
18.01.2026	-	0,586	0	23,75	23,45	0	22,98	23,08	0	0	24	0	0	84,9	59,6	25,33	0,7	0,7
19.01.2026	-	0,626	0	27,29	26,97	0	26,44	26,48	0	0	24	0	0	85,6	62	23,53	0,7	0,7
20.01.2026	-	0,574	0	24,03	23,73	0	23,27	23,33	0	0	24	0	0	85,1	60,5	24,61	0,7	0,7
Итого:	-1,7	13,958	0	564,2	557,21	0	548,6	549,48	0	0	744	0	-	77,87	52,32	25,55	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.12.2025	131,716	5182,55	5119,06	0	5068,74	5081,68	0
20.01.2026	145,674	5746,75	5676,27	0	5617,34	5631,16	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____