

#177877#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Островского 22, Калининград
4951

Заводской номер счётчика 31989	Показания прибора, МВт×ч 20.12.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.11.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4951,91	4921,095	30.815	26.501

Подпись исполнителя _____



#177876#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 4951
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31989
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
21.11.2025	2,2	1,165	38,55	24	0	71,6	45,6
22.11.2025	1,3	1,166	38,55	24	0	71,7	45,7
23.11.2025	-3,3	1,287	38,65	24	0	76,3	47,7
24.11.2025	-3,9	1,312	38,91	24	0	76,9	47,9
25.11.2025	-0,9	1,267	38,9	24	0	75,1	47
26.11.2025	-0,4	1,26	38,9	24	0	74,5	46,7
27.11.2025	-1,3	1,193	36,68	24	0	73,5	45,4
28.11.2025	-0,4	1,001	29,08	23,99	128	71,9	42
29.11.2025	-0,3	0,968	27	24	0	71,7	40,8
30.11.2025	-0,5	0,974	26,98	24	0	71,7	40,7
01.12.2025	-	0,975	27,19	23,99	128	71	40,2
02.12.2025	-	1,003	26,99	23,99	128	72,5	40,5
03.12.2025	-	0,944	27,08	24	0	69	39
04.12.2025	-	0,923	26,96	24	0	68,6	39,1
05.12.2025	-	0,923	27,32	24	0	68,7	39,6
06.12.2025	-	0,911	27,58	24	0	68,2	39,8
07.12.2025	-	0,899	27,2	24	0	68	39,6
08.12.2025	-	0,906	27,44	24	0	68,1	39,7
09.12.2025	-	0,913	28,23	24	0	68	40,2
10.12.2025	-	0,912	28,28	24	0	68,3	40,5
11.12.2025	-	0,908	28,26	24	0	68,4	40,8
12.12.2025	-	0,956	30,44	24	128	68,7	41,7
13.12.2025	-	0,982	31,87	24	0	68,6	42,1
14.12.2025	-	0,994	32,36	24	0	68,7	42,3
15.12.2025	-	0,953	31,12	24	0	67,2	40,8
16.12.2025	-	0,988	31,15	24	0	68,5	41,2
17.12.2025	-	1,05	31,08	24	0	71,1	42
18.12.2025	-	1,06	31,15	24	0	71,3	42
19.12.2025	-	1,016	31,3	24	0	69,3	41,4
20.12.2025	-	1,006	31,76	24	0	68,7	41,4
Итого:	-0,7	30,815	936,96	719,97	-	70,53	42,11

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNar, ч
20.11.2025	4921,095	165041,59	175701,34
20.12.2025	4951,91	165978,55	176421,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения