

#282577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Озерова 47, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 10079
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22172506
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2026 | 5,886 | 0 | 64,882 | 63,403 | 0 | 62,959 | 62,335 | 0 | 24 | 0 | 82,7 | 60,4 | 0,52 | 0,33 | - |
| 22.02.2026 | 5,072 | 0 | 54,04 | 52,854 | 0 | 52,577 | 52,094 | 0 | 24 | 0 | 78,6 | 55,6 | 0,52 | 0,33 | - |
| 23.02.2026 | 5,055 | 0 | 55,479 | 54,268 | 0 | 54,014 | 53,5 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 55,3 | 0,52 | 0,33 | - |
| 24.02.2026 | 5,066 | 0 | 56,837 | 55,611 | 0 | 55,346 | 54,815 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 55,4 | 0,52 | 0,33 | - |
| 25.02.2026 | 5,25 | 0 | 59,912 | 58,618 | 0 | 58,288 | 57,726 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 57,3 | 0,52 | 0,33 | - |
| 26.02.2026 | 4,937 | 0 | 59,323 | 58,04 | 0 | 57,75 | 57,151 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 57,4 | 0,52 | 0,33 | - |
| 27.02.2026 | 4,145 | 0 | 48,565 | 47,565 | 0 | 47,376 | 46,934 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 53,4 | 0,52 | 0,34 | - |
| 28.02.2026 | 3,676 | 0 | 42,657 | 41,798 | 0 | 41,619 | 41,255 | 0 | 24 | 0 | 74 | 53 | 0,53 | 0,33 | - |
| 01.03.2026 | 4,061 | 0 | 49,021 | 48,02 | 0 | 47,835 | 47,377 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 53,6 | 0,52 | 0,34 | - |
| 02.03.2026 | 4,26 | 0 | 51,66 | 50,599 | 0 | 50,407 | 49,917 | 0 | 24 | 0 | 74 | 53,8 | 0,52 | 0,34 | - |
| 03.03.2026 | 3,997 | 0 | 46,515 | 45,56 | 0 | 45,389 | 44,966 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 52,9 | 0,52 | 0,34 | - |
| 04.03.2026 | 4,539 | 0 | 55,938 | 54,763 | 0 | 54,578 | 54,015 | 0 | 24 | 0 | 74 | 54,2 | 0,51 | 0,33 | - |
| 05.03.2026 | 4,364 | 0 | 55,312 | 54,18 | 0 | 53,974 | 53,428 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 54,5 | 0,51 | 0,33 | - |
| 06.03.2026 | 4,23 | 0 | 52,703 | 51,652 | 0 | 51,408 | 50,926 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 54,9 | 0,51 | 0,33 | - |
| 07.03.2026 | 3,818 | 0 | 47,134 | 46,235 | 0 | 45,992 | 45,604 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 54,1 | 0,52 | 0,33 | - |
| 08.03.2026 | 3,436 | 0 | 41,012 | 40,244 | 0 | 40,018 | 39,71 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 53,4 | 0,52 | 0,33 | - |
| 09.03.2026 | 3,115 | 0 | 38,235 | 37,553 | 0 | 37,313 | 37,046 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 53,8 | 0,52 | 0,32 | - |
| 10.03.2026 | 3,03 | 0 | 36,129 | 35,471 | 0 | 35,256 | 35,003 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 53,2 | 0,53 | 0,32 | - |
| 11.03.2026 | 2,65 | 0 | 31,426 | 30,89 | 0 | 30,667 | 30,487 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 53,1 | 0,53 | 0,32 | - |
| 12.03.2026 | 3,041 | 0 | 34,807 | 34,168 | 0 | 33,958 | 33,726 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 52,8 | 0,53 | 0,32 | - |
| 13.03.2026 | 3,006 | 0 | 35,456 | 34,78 | 0 | 34,599 | 34,324 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 53,1 | 0,53 | 0,32 | - |
| 14.03.2026 | 2,46 | 0 | 29,177 | 28,627 | 0 | 28,478 | 28,254 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 52,9 | 0,54 | 0,32 | - |
| 15.03.2026 | 3,017 | 0 | 35,515 | 34,812 | 0 | 34,665 | 34,36 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 52,7 | 0,53 | 0,32 | - |
| 16.03.2026 | 3,558 | 0 | 41,898 | 41,046 | 0 | 40,88 | 40,504 | 0 | 24 | 0 | 74 | 53,3 | 0,53 | 0,32 | - |
| 17.03.2026 | 3,582 | 0 | 47,12 | 46,187 | 0 | 46,061 | 45,601 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 52,3 | 0,52 | 0,33 | - |
| 18.03.2026 | 3,79 | 0 | 52,258 | 51,132 | 0 | 51,059 | 50,441 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 53,9 | 0,52 | 0,33 | - |
| 19.03.2026 | 3,594 | 0 | 44,021 | 43,08 | 0 | 42,953 | 42,496 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 54 | 0,52 | 0,33 | - |
| 20.03.2026 | 3,526 | 0 | 43 | 42,067 | 0 | 41,974 | 41,508 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 53,3 | 0,52 | 0,33 | - |
| Итого: | 110,161 | 0 | 1310,032 | 1283,223 | 0 | 1277,393 | 1265,503 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,312 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 20.02.2026 | 1175,319 | 20067,203 | 19668,244 | 4,363 | 19551,032 | 19320,089 | 4,288 | 9066 | 4433 |
| 20.03.2026 | 1285,478 | 21377,238 | 20951,464 | 4,363 | 20828,427 | 20585,592 | 4,288 | 9738 | 4433 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2026 7:37:48