

#163082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Горького 25, Калининград

4951

7946

ТВ7 (ASCII)

17050710

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	24	0,27	0,28	-
04.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,2	0,29	0,29	-
05.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,1	0,29	0,29	-
06.10.2025	8,342	0	86,588	0	0	84,506	0	0	24	0	73,5	50	0,4	0,3	-
07.10.2025	13,567	0	161,812	0	0	157,9	0	0	24	0	73,8	53,3	0,49	0,31	-
08.10.2025	12,695	0	160,325	0	0	156,491	0	0	24	0	73,3	54	0,49	0,31	-
09.10.2025	12,32	0	161,852	0	0	157,965	0	0	24	0	73,5	54,9	0,49	0,31	-
10.10.2025	11,931	0	159,86	0	0	156,026	0	0	24	0	73,4	55,2	0,49	0,32	-
11.10.2025	11,672	0	160,818	0	0	156,966	0	0	24	0	73,3	55,6	0,49	0,32	-
12.10.2025	11,407	0	160,065	0	0	156,249	0	0	24	0	73,2	55,8	0,49	0,32	-
13.10.2025	11,342	0	160,825	0	0	156,986	0	0	24	0	73,2	56	0,49	0,32	-
14.10.2025	11,186	0	158,812	0	0	155,012	0	0	24	0	73,4	56,2	0,49	0,32	-
15.10.2025	11,155	0	158,878	0	0	155,053	0	0	24	0	73,6	56,4	0,49	0,32	-
16.10.2025	8,778	0	149,545	0	0	145,961	0	0	24	0	73,4	59,1	0,48	0,34	-
17.10.2025	7,26	0	142,73	0	0	139,307	0	0	24	0	73,5	61,1	0,47	0,35	-
18.10.2025	7,339	0	141,257	0	0	137,855	0	0	24	0	73,6	60,9	0,47	0,35	-
19.10.2025	7,374	0	140,887	0	0	137,497	0	0	24	0	73,6	60,8	0,47	0,35	-
20.10.2025	7,375	0	138,788	0	0	135,467	0	0	24	0	73,3	60,3	0,47	0,35	-
Итого:	153,743	0	2243,042	0	0	2189,241	0	0	432	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,721														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

432

432

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	2049,394	25754,235	0	0	25126,566	0	0	10554	39
20.10.2025	2203,138	27997,277	0	0	27315,807	0	0	10986	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 10:30:42