

#135122#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/06/25г.-21/07/25г.

Абонент:Островского 4А,

Договор N:000000000

Адрес: БГА

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16037470, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хВСЕ2

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>МПа | P2<br>МПа | V1<br>м3 | M1<br>т | Qтв<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 21.06.25 23 | 67.98    | 60.71    | 7.27     | 0.33      | 0.26      | 4.775    | 4.675   | 0.143      | 24       | 0        |    |
| 22.06.25 23 | 67.77    | 60.82    | 6.94     | 0.33      | 0.26      | 4.804    | 4.704   | 0.137      | 24       | 0        |    |
| 23.06.25 23 | 67.81    | 60.93    | 6.88     | 0.33      | 0.26      | 4.722    | 4.624   | 0.134      | 24       | 0        |    |
| 24.06.25 23 | 67.40    | 60.09    | 7.31     | 0.33      | 0.26      | 4.727    | 4.630   | 0.142      | 24       | 0        |    |
| 25.06.25 23 | 68.06    | 60.34    | 7.72     | 0.33      | 0.26      | 4.702    | 4.604   | 0.149      | 24       | 0        |    |
| 26.06.25 23 | 67.79    | 60.18    | 7.61     | 0.33      | 0.26      | 4.827    | 4.727   | 0.151      | 24       | 0        |    |
| 27.06.25 23 | 67.97    | 60.48    | 7.49     | 0.33      | 0.26      | 4.825    | 4.724   | 0.149      | 24       | 0        |    |
| 28.06.25 23 | 67.50    | 60.32    | 7.18     | 0.33      | 0.26      | 5.046    | 4.942   | 0.149      | 24       | 0        |    |
| 29.06.25 23 | 67.24    | 60.91    | 6.34     | 0.33      | 0.26      | 5.085    | 4.981   | 0.133      | 24       | 0        |    |
| 30.06.25 23 | 66.88    | 60.47    | 6.41     | 0.33      | 0.26      | 5.075    | 4.972   | 0.134      | 24       | 0        |    |
| 01.07.25 23 | 66.89    | 60.14    | 6.76     | 0.34 <    | 0.26 <    | 4.582 !  | 4.489 ! | 0.127      | 21       | 3 *      |    |
| 02.07.25 23 | 66.34    | 59.73    | 6.61     | 0.33      | 0.26      | 5.189    | 5.085   | 0.141      | 24       | 0        |    |
| 03.07.25 23 | 66.37    | 59.83    | 6.53     | 0.33      | 0.26      | 4.960    | 4.860   | 0.133      | 24       | 0        |    |
| 04.07.25 23 | 66.27    | 59.62    | 6.65     | 0.33      | 0.26      | 5.225    | 5.121   | 0.143      | 24       | 0        |    |
| 05.07.25 23 | 66.54    | 60.20    | 6.34     | 0.33      | 0.26      | 5.209    | 5.104   | 0.136      | 24       | 0        |    |
| 06.07.25 23 | 66.52    | 60.59    | 5.93     | 0.33      | 0.26      | 5.265    | 5.159   | 0.128      | 24       | 0        |    |
| 07.07.25 23 | 66.50    | 60.18    | 6.31     | 0.33      | 0.26      | 4.799    | 4.702   | 0.125      | 24       | 0        |    |
| 08.07.25 23 | 66.33    | 59.87    | 6.46     | 0.33      | 0.26      | 5.201    | 5.097   | 0.138      | 24       | 0        |    |
| 09.07.25 23 | 66.42    | 59.77    | 6.65     | 0.33      | 0.26      | 5.293    | 5.186   | 0.145      | 24       | 0        |    |
| 10.07.25 23 | 66.21    | 59.64    | 6.57     | 0.33      | 0.26      | 5.318    | 5.211   | 0.144      | 24       | 0        |    |
| 11.07.25 23 | 66.44    | 59.77    | 6.67     | 0.33      | 0.26      | 5.260    | 5.154   | 0.144      | 24       | 0        |    |
| 12.07.25 23 | 66.27    | 60.12    | 6.16     | 0.33      | 0.26      | 5.448    | 5.338   | 0.138      | 24       | 0        |    |
| 13.07.25 23 | 66.30    | 60.76    | 5.53     | 0.33      | 0.26      | 5.440    | 5.331   | 0.124      | 24       | 0        |    |
| 14.07.25 23 | 66.25    | 60.36    | 5.88     | 0.33      | 0.26      | 5.305    | 5.199   | 0.128      | 24       | 0        |    |
| 15.07.25 23 | 66.34    | 59.71    | 6.63     | 0.33      | 0.26      | 4.976    | 4.877   | 0.136      | 24       | 0        |    |
| 16.07.25 23 | 66.38    | 60.07    | 6.31     | 0.33      | 0.26      | 5.104    | 5.001   | 0.133      | 24       | 0        |    |
| 17.07.25 23 | 66.30    | 60.54    | 5.76     | 0.34      | 0.26      | 5.610    | 5.498   | 0.133      | 24       | 0        |    |
| 18.07.25 23 | 66.34    | 60.42    | 5.92     | 0.34      | 0.26      | 5.675    | 5.562   | 0.138      | 24       | 0        |    |
| 19.07.25 23 | 66.61    | 60.95    | 5.66     | 0.34      | 0.26      | 5.389    | 5.280   | 0.125      | 24       | 0        |    |
| 20.07.25 23 | 66.27    | 60.62    | 5.65     | 0.34      | 0.26      | 5.366    | 5.259   | 0.125      | 24       | 0        |    |
| 21.07.25 23 | 66.50    | 60.64    | 5.86     | 0.33      | 0.26      | 5.180    | 5.076   | 0.125      | 24       | 0        |    |
| Итого/Средн | 66.77    | 60.28    | 6.49     | 0.33      | 0.26      | 158.383  | 155.173 | 4.229      | 741      | 3        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3  | M1<br>т   | Qтв<br>ГДж | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| 20.06.25 23 | 10253.989 | 10012.215 | 761.824    | 7871     | 226      |
| 21.07.25 23 | 10412.371 | 10167.388 | 766.054    | 8612     | 229      |
| Итого       | 158.383   | 155.173   | 4.229      | 741      | 3        |

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут.питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

