

#144591#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Островского 4А, Калининград
4951

Заводской номер счётчика 16037470	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	769,858	765,804	4.054	0.968

Подпись исполнителя



#144590#

Отчёт за период с 19.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 4951
Порядковый номер 7722
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16037470
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.07.2025	-	0,125	0	5,366	0	0	5,259	0	0	24	0	66,3	60,6	0,34	0,26
21.07.2025	-	0,125	0	5,18	0	0	5,076	0	0	24	0	66,5	60,6	0,33	0,26
22.07.2025	-	0,127	0	5,15	0	0	5,046	0	0	24	0	66,5	60,5	0,33	0,26
23.07.2025	-	0,133	0	5,136	0	0	5,033	0	0	24	0	66,6	60,3	0,33	0,26
24.07.2025	-	0,131	0	5,089	0	0	4,986	0	0	24	0	66,5	60,3	0,33	0,26
25.07.2025	-	0,126	0	5,003	0	0	4,9	0	0	24	0	67,1	60,9	0,33	0,26
26.07.2025	-	0,118	0	5,309	0	0	5,204	0	0	24	0	65,9	60,5	0,33	0,26
27.07.2025	-	0,12	0	5,086	0	0	4,984	0	0	24	0	66,6	60,9	0,34	0,26
28.07.2025	-	0,127	0	5,079	0	0	4,977	0	0	24	0	66,5	60,4	0,33	0,26
29.07.2025	-	0,127	0	4,988	0	0	4,887	0	0	24	0	66,6	60,4	0,33	0,26
30.07.2025	-	0,126	0	5,07	0	0	4,968	0	0	24	0	66,5	60,5	0,33	0,26
31.07.2025	-	0,128	0	4,944	0	0	4,844	0	0	24	0	66,8	60,5	0,34	0,26
01.08.2025	-	0,135	0	5,149	0	0	5,045	0	0	24	0	66,6	60,3	0,33	0,26
02.08.2025	-	0,123	0	5,039	0	0	4,936	0	0	24	0	66,9	61	0,33	0,26
03.08.2025	-	0,117	0	5,017	0	0	4,917	0	0	24	0	66,4	60,7	0,33	0,26
04.08.2025	-	0,127	0	5,019	0	0	4,917	0	0	24	0	66,9	60,8	0,33	0,26
05.08.2025	-	0,135	0	4,914	0	0	4,814	0	0	24	0	67	60,3	0,34	0,26
06.08.2025	-	0,132	0	5,114	0	0	5,01	0	0	24	0	66,7	60,5	0,33	0,26
07.08.2025	-	0,132	0	5,024	0	0	4,923	0	0	24	0	66,5	60,1	0,33	0,26
08.08.2025	-	0,13	0	5,207	0	0	5,104	0	0	24	0	66,2	60,2	0,33	0,26
09.08.2025	-	0,125	0	5,114	0	0	5,011	0	0	24	0	66,4	60,5	0,33	0,26
10.08.2025	-	0,126	0	5,12	0	0	5,018	0	0	24	0	66,1	60,1	0,33	0,26
11.08.2025	-	0,134	0	5,176	0	0	5,073	0	0	24	0	66,3	60	0,33	0,26
12.08.2025	-	0,13	0	4,726	0	0	4,635	0	0	24	0	65,2	58,5	0,35	0,3
13.08.2025	-	0,128	0	4,315	0	0	4,234	0	0	24	0	64,1	56,9	0,38	0,34
14.08.2025	-	0,123	0	4,389	0	0	4,306	0	0	24	0	64,2	57,4	0,38	0,34
15.08.2025	-	0,126	0	4,262	0	0	4,183	0	0	24	0	63,8	56,7	0,38	0,34
16.08.2025	-	0,117	0	4,376	0	0	4,294	0	0	24	0	64,1	57,6	0,38	0,34
17.08.2025	-	0,121	0	4,384	0	0	4,301	0	0	24	0	64,1	57,4	0,38	0,33
18.08.2025	-	0,12	0	4,376	0	0	4,295	0	0	24	0	64	57,3	0,38	0,34
19.08.2025	-	0,131	0	4,289	0	0	4,209	0	0	24	0	63,9	56,5	0,38	0,34
20.08.2025	-	0,13	0	4,338	0	0	4,257	0	0	24	0	63,8	56,5	0,37	0,33
Итого:	-	4,055	0	156,748	0	0	153,646	0	0	768	0	65,86	59,55	0,34	0,28

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.07.2025	765,804	10401,825	0	0	10157,053	0	0	8564	229
20.08.2025	769,858	10558,571	0	0	10310,698	0	0	9332	229

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения