

#28802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Островского 4А, Калининград
Номер абонента 4951
Порядковый номер 7722
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16037470
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,081	0	6,976	0	0	6,83	0	0	24	0	68	65,2	0,3	0,25	-
22.07.2023	0,076	0	6,844	0	0	6,701	0	0	24	0	68	65,2	0,3	0,25	-
23.07.2023	0,078	0	6,887	0	0	6,743	0	0	24	0	67,9	65,1	0,3	0,25	-
24.07.2023	0,083	0	6,789	0	0	6,646	0	0	24	0	68	65	0,3	0,25	-
25.07.2023	0,081	0	6,914	0	0	6,769	0	0	24	0	67,9	65,1	0,3	0,25	-
26.07.2023	0,089	0	7,017	0	0	6,87	0	0	24	0	68,1	65	0,31	0,25	-
27.07.2023	0,088	0	6,976	0	0	6,83	0	0	24	0	67,9	64,8	0,3	0,25	-
28.07.2023	0,087	0	6,956	0	0	6,81	0	0	24	0	68	65	0,3	0,25	-
29.07.2023	0,085	0	6,941	0	0	6,795	0	0	24	0	68,1	65,1	0,3	0,25	-
30.07.2023	0,079	0	6,867	0	0	6,724	0	0	24	0	68	65,3	0,3	0,25	-
31.07.2023	0,098	0	8,917	0	0	8,728	0	0	24	0	68,5	65,9	0,32	0,25	-
01.08.2023	0,089	0	8,488	0	0	8,307	0	0	24	0	68,5	66	0,31	0,25	-
02.08.2023	0,008	0	0,869	0	0	0,85	0	0	24	0	68,7	66,5	0,13	0,14	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,4	35,4	0	0,01	-
04.08.2023	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	25	28,5	0	0	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,8	0	0	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	23,1	0	0	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	23	0	0	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,7	0	0	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21,1	0	0	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,7	0	0	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,5	0	0	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,7	0	0	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,2	0	0	-
14.08.2023	0	0	0,021	0	0	0,021	0	0	24	0	22,4	21,4	0,03	0,03	-
15.08.2023	0,026	0	1,425	0	0	1,405	0	0	24	0	54,3	49,9	0,25	0,25	-
16.08.2023	0,072	0	4,977	0	0	4,884	0	0	24	0	64,3	60,8	0,37	0,35	-
17.08.2023	0,13	0	4,825	0	0	4,733	0	0	24	0	64,4	57,9	0,37	0,34	-
18.08.2023	0,162	0	4,405	0	0	4,321	0	0	24	0	64,6	55,6	0,36	0,34	-
19.08.2023	0,139	0	4,114	0	0	4,036	0	0	24	0	64,2	56	0,36	0,34	-
20.08.2023	0,131	0	4,131	0	0	4,054	0	0	24	0	64,1	56,4	0,36	0,34	-
Итого:	1,682	0	111,355	0	0	109,073	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,402														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	21484,758	0	0	0	2,66161112397697E+15	0	0	716	4
20.08.2023	2272,888	30077,65	0	0	29348,439	0	0	26392	140

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 9:01:19