

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/25г.-21/09/25г.

Абонент: Островского 4А,

Договор N: 000000000

Адрес: БГА

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16037470, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хВСЕ2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.25 23	63.84	56.69	7.15	0.38	0.34	4.400	4.318	0.129	24	0	
22.08.25 23	63.94	56.76	7.17	0.38	0.33	4.471	4.388	0.132	24	0	
23.08.25 23	63.80	57.21	6.60	0.38	0.34	4.465	4.382	0.121	24	0	
24.08.25 23	62.63	56.16	6.47 <	0.37	0.34	4.349	4.271	0.116	24	0	*
25.08.25 23	45.89	41.55	4.34 <	0.14	0.14	1.419 <	1.405 <	0.025	24	0	*
26.08.25 23	35.24	31.99	3.25 <	0.07	0.06	0.670 <	0.666 <	0.009	24	0	*
27.08.25 23	62.36	53.54	8.82	0.31	0.25	4.392	4.313	0.160	24	0	
28.08.25 23	65.99	59.30	6.70	0.33	0.25	5.733	5.619	0.158	24	0	
29.08.25 23	66.67	59.83	6.84	0.34	0.25	5.535	5.423	0.156	24	0	
30.08.25 23	66.60	60.72	5.88	0.33	0.25	5.255	5.149	0.127	24	0	
31.08.25 23	66.61	60.77	5.84	0.33	0.25	5.168	5.063	0.124	24	0	
01.09.25 23	66.88	60.01	6.87	0.33	0.25	4.823	4.724	0.136	24	0	
02.09.25 23	67.09	60.36	6.73	0.33	0.25	4.886	4.786	0.135	24	0	
03.09.25 23	66.76	59.79	6.97	0.33	0.25	4.955	4.855	0.142	24	0	
04.09.25 23	66.97	60.06	6.91	0.33	0.25	4.756	4.659	0.135	24	0	
05.09.25 23	66.79	60.16	6.62	0.33	0.25	4.972	4.872	0.136	24	0	
06.09.25 23	66.77	60.71	6.06	0.33	0.25	4.926	4.826	0.123	24	0	
07.09.25 23	66.62	60.77	5.84	0.33	0.25	4.944	4.844	0.119	24	0	
08.09.25 23	66.62	59.77	6.86	0.33	0.25	4.876	4.778	0.138	24	0	
09.09.25 23	67.01	60.30	6.71	0.33	0.25	5.429	5.318	0.150	24	0	
10.09.25 23	67.16	61.02	6.14	0.33	0.25	5.510	5.397	0.139	24	0	
11.09.25 23	66.49	60.10	6.39	0.32	0.25	4.954	4.854	0.130	24	0	
12.09.25 23	67.02	60.42	6.60	0.33	0.25	5.597	5.483	0.152	24	0	
13.09.25 23	66.99	60.72	6.26	0.33	0.25	5.466	5.355	0.141	24	0	
14.09.25 23	66.93	61.30	5.64	0.33	0.25	5.267	5.160	0.122	24	0	
15.09.25 23	67.17	61.22	5.95	0.33	0.25	5.401	5.291	0.132	24	0	
16.09.25 23	67.67	60.89	6.77	0.33	0.25	5.260	5.151	0.147	24	0	
17.09.25 23	67.74	61.11	6.64	0.33	0.25	5.102	4.996	0.139	24	0	
18.09.25 23	67.82	60.50	7.32	0.33	0.25	5.307	5.197	0.160	24	0	
19.09.25 23	67.59	61.19	6.40	0.33	0.25	5.444	5.331	0.143	24	0	
20.09.25 23	67.68	61.43	6.25	0.33	0.25	5.310	5.200	0.136	24	0	
21.09.25 23	67.81	62.10	5.71	0.33	0.25	5.265	5.155	0.124	24	0	
Итого/Средн	66.15	59.64	6.51	0.32	0.25	154.309	151.231	4.136	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.08.25 23	10558.571	10310.698	769.858	9332	229
21.09.25 23	10712.880	10461.928	773.994	10100	229
Итого	154.309	151.231	4.136	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

