

#178267#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/25г.-21/12/25г.

Абонент: Островского 4А,
Адрес: БГА
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Договор N: 000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16037470, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хВСЕ2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.11.25 23	76.10	54.93	21.17	0.44	0.32	46.891	45.689	4.057	24	0	
22.11.25 23	76.18	55.06	21.13	0.44	0.32	46.405	45.212	4.007	24	0	
23.11.25 23	81.24	58.27	22.97	0.44	0.32	45.162	43.864	4.227	24	0	
24.11.25 23	81.81	58.68	23.14	0.44	0.32	45.301	43.982	4.269	24	0	
25.11.25 23	79.76	57.75	22.02	0.44	0.32	45.855	44.579	4.118	24	0	
26.11.25 23	79.24	57.35	21.89	0.44	0.32	45.711	44.454	4.083	24	0	
27.11.25 23	78.44	56.50	21.94	0.44	0.32	44.563	43.361	3.991	24	0	
28.11.25 23	77.90	54.82	23.09	0.44	0.32	43.701	42.535	4.119	24	0	
29.11.25 23	78.09	55.83	22.26	0.44	0.32	52.379	50.976	4.760	24	0	
30.11.25 23	78.16	55.89	22.26	0.44	0.32	59.855	58.251	5.440	24	0	
01.12.25 23	77.29	55.84	21.45	0.44	0.32	61.201	59.590	5.362	24	0	
02.12.25 23	79.17	59.89	19.28	0.44	0.32	78.071	75.926	6.141	24	0	
03.12.25 23	74.94	56.60	18.34	0.44	0.32	72.122	70.328	5.411	24	0	
04.12.25 23	74.51	56.73	17.79	0.44	0.32	72.868	71.074	5.304	24	0	
05.12.25 23	74.48	57.38	17.10	0.45	0.32	74.845	73.001	5.239	24	0	
06.12.25 23	73.99	57.54	16.44	0.45	0.32	75.585	73.746	5.088	24	0	
07.12.25 23	73.86	57.00	16.87	0.44	0.32	73.411	71.627	5.069	24	0	
08.12.25 23	73.84	57.00	16.84	0.45	0.32	74.450	72.647	5.134	24	0	
09.12.25 23	73.58	57.49	16.09	0.45	0.32	77.281	75.419	5.093	24	0	
10.12.25 23	73.86	58.02	15.84	0.45	0.32	77.416	75.538	5.023	24	0	
11.12.25 23	73.99	57.84	16.15	0.45	0.32	77.080	75.204	5.099	24	0	
12.12.25 23	73.95	57.60	16.36	0.45	0.32	76.489	74.634	5.123	24	0	
13.12.25 23	73.63	57.11	16.52	0.45	0.32	74.473	72.675	5.038	24	0	
14.12.25 23	73.61	56.98	16.63	0.45	0.32	75.558	73.739	5.146	24	0	
15.12.25 23	72.26	55.15	17.11	0.44	0.32	71.902	70.225	5.039	24	0	
16.12.25 23	73.68	56.03	17.64	0.44	0.32	73.391	71.621	5.301	24	0	
17.12.25 23	76.59	57.46	19.13	0.44	0.32	72.253	70.380	5.648	24	0	
18.12.25 23	76.75	57.77	18.97	0.44	0.32	72.357	70.478	5.610	24	0	
19.12.25 23	74.40	57.24	17.16	0.44	0.32	74.536	72.705	5.234	24	0	
20.12.25 23	73.58	57.40	16.18	0.45	0.32	77.385	75.520	5.128	24	0	
21.12.25 23	73.58	57.73	15.85	0.45	0.32	78.159	76.274	5.075	24	0	
Итого/Средн	75.49	57.07	18.41	0.44	0.32	2036.657	1985.253	153.373	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.11.25 23	13079.869	12773.111	945.836	11532	237
21.12.25 23	15116.526	14758.364	1099.209	12276	237
Итого	2036.657	1985.253	153.373	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

