

#283173#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Хоум-Партнер, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 120, Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 5174
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553743
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 4,099 | 204,672 | 203,594 | 198,312 | 199,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,1 | 64,6 | 9 | 5,1 | - |
| 19.02.2026 | 3,868 | 216,578 | 216,141 | 210,328 | 212,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 63,6 | 9 | 5,1 | - |
| 20.02.2026 | 3,832 | 223,125 | 222,609 | 216,734 | 218,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 63,8 | 9 | 5,1 | - |
| 21.02.2026 | 3,907 | 231,391 | 230,812 | 224,859 | 226,578 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 63,4 | 9 | 5,1 | - |
| 22.02.2026 | 3,525 | 228,703 | 228,359 | 222,75 | 224,406 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 61,4 | 9 | 5,1 | - |
| 23.02.2026 | 3,558 | 229,359 | 229,156 | 223,516 | 225,312 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 60,4 | 9 | 5,1 | - |
| 24.02.2026 | 3,583 | 241,047 | 240,562 | 234,969 | 236,516 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 60,6 | 9 | 5,1 | - |
| 25.02.2026 | 3,674 | 238,703 | 238,328 | 232,469 | 234,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 61,6 | 9 | 5,1 | - |
| 26.02.2026 | 3,675 | 245,297 | 244,953 | 239,016 | 240,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 61,1 | 9 | 5,1 | - |
| 27.02.2026 | 3,296 | 237,891 | 237,906 | 232,109 | 233,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 60,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.02.2026 | 3,212 | 236,75 | 236,891 | 230,953 | 232,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 60,8 | 9 | 5,1 | - |
| 01.03.2026 | 3,332 | 234,609 | 234,625 | 228,859 | 230,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 60 | 9 | 5,1 | - |
| 02.03.2026 | 3,29 | 236,391 | 236,5 | 230,609 | 232,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 60,5 | 9 | 5,1 | - |
| 03.03.2026 | 3,151 | 236,109 | 236,25 | 230,297 | 232,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 61 | 9 | 5,1 | - |
| 04.03.2026 | 3,111 | 220,344 | 220,531 | 214,969 | 216,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 60,1 | 9 | 5,1 | - |
| 05.03.2026 | 3,004 | 212,5 | 212,734 | 207,312 | 209,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 60 | 9 | 5,1 | - |
| 06.03.2026 | 3,019 | 216,047 | 216,219 | 210,75 | 212,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 60,4 | 9 | 5,1 | - |
| 07.03.2026 | 2,93 | 216,953 | 217,25 | 211,641 | 213,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 60,8 | 9 | 5,1 | - |
| 08.03.2026 | 2,844 | 221,109 | 221,484 | 215,672 | 217,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 61,5 | 9 | 5,1 | - |
| 09.03.2026 | 2,848 | 220,891 | 221,281 | 215,5 | 217,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 61,5 | 9 | 5,1 | - |
| 10.03.2026 | 2,692 | 223,734 | 224,281 | 218,25 | 220,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 62,2 | 9 | 5,1 | - |
| 11.03.2026 | 2,599 | 223,469 | 224,109 | 218 | 220,078 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 62,7 | 9 | 5,1 | - |
| 12.03.2026 | 2,625 | 224,578 | 225,25 | 219,094 | 221,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 62,6 | 9 | 5,1 | - |
| 13.03.2026 | 2,694 | 225,422 | 225,875 | 219,906 | 221,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 62,4 | 9 | 5,1 | - |
| 14.03.2026 | 2,501 | 226,266 | 226,891 | 220,719 | 222,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 63,3 | 9 | 5,1 | - |
| 15.03.2026 | 2,657 | 217,859 | 218,297 | 212,547 | 214,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 62 | 9 | 5,1 | - |
| 16.03.2026 | 2,833 | 219,062 | 219,391 | 213,688 | 215,578 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 61,5 | 9 | 5,1 | - |
| 17.03.2026 | 2,747 | 216,734 | 217,203 | 211,438 | 213,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 61,6 | 9 | 5,1 | - |
| 18.03.2026 | 2,866 | 215,766 | 215,984 | 210,469 | 212,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 61,1 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 91,972 | 6541,359 | 6543,466 | 6375,735 | 6429,56 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 91,972 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| 17.02.2026 | 3732,152 | 203401,094 | 203854,797 | 198387,828 | 200875,469 | 44656,6 | 0 |
| 18.03.2026 | 3824,124 | 209942,453 | 210398,266 | 204763,562 | 207305,031 | 45352,6 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 12:44:57