

#147491#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1553743
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Судостроительная, 120 ХОУМ -Партнер,ООО

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,670	92,3	93,9	1,6	---	71,50	64,32	0,90	0,50	24,00
24.08	0,757	104,8	106,4	1,7	---	69,94	62,80	0,90	0,50	24,00
25.08	0,136	33,2	33,7	0,5	---	54,51	50,48	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	24,79	29,22	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	24,36	29,26	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	24,66	29,98	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	---	---	---	24,74	30,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,56	230,2	234,1	3,9	0,0	68,34	61,63	0,90	0,50	167,99
30.08	0,147	22,4	22,8	0,4	---	59,00	52,55	0,90	0,50	24,00
31.08	0,744	114,6	116,2	1,6	---	70,55	64,14	0,90	0,50	24,00
01.09	0,691	95,1	96,7	1,6	---	71,88	64,70	0,90	0,50	24,00
02.09	0,677	95,8	97,4	1,6	---	71,70	64,71	0,90	0,50	24,00
03.09	0,688	95,0	96,6	1,6	---	71,94	64,78	0,90	0,50	24,00
04.09	0,663	92,5	94,0	1,6	---	71,64	64,55	0,90	0,50	24,00
05.09	0,641	88,7	90,3	1,6	---	71,77	64,63	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,25	604,0	614,1	10,1	0,0	71,08	64,12	0,90	0,50	168,00
06.09	0,644	90,7	92,3	1,6	---	71,62	64,61	0,90	0,50	24,00
07.09	0,670	95,5	97,0	1,6	---	71,63	64,69	0,90	0,50	24,00
08.09	0,654	91,6	93,2	1,6	---	71,76	64,70	0,90	0,50	24,00
09.09	0,655	91,1	92,7	1,6	---	71,85	64,74	0,90	0,50	24,00
10.09	0,626	88,0	89,7	1,6	---	71,89	64,87	0,90	0,50	24,00
11.09	0,660	92,5	94,2	1,6	---	71,77	64,71	0,90	0,50	24,00
12.09	0,636	91,3	92,9	1,6	---	71,61	64,72	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,55	640,7	652,0	11,3	0,0	71,73	64,72	0,90	0,50	168,00
13.09	0,638	91,4	93,0	1,6	---	71,77	64,87	0,90	0,50	24,00
14.09	0,660	94,5	96,1	1,7	---	71,71	64,80	0,90	0,50	24,00
15.09	0,658	93,5	95,1	1,6	---	71,83	64,88	0,90	0,50	24,00
16.09	0,660	93,0	94,6	1,6	---	71,89	64,88	0,90	0,50	24,00
17.09	0,665	95,9	97,6	1,7	---	71,67	64,81	0,90	0,50	24,00
18.09	0,666	96,0	97,7	1,7	---	71,63	64,78	0,90	0,50	24,00
19.09	0,680	96,5	98,2	1,6	---	71,77	64,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,63	660,7	672,2	11,5	0,0	71,75	64,83	0,90	0,50	168,00
20.09	0,640	90,8	92,4	1,6	---	71,81	64,84	0,90	0,50	24,00
21.09	0,645	89,6	91,2	1,6	---	71,90	64,79	0,90	0,50	24,00
22.09	0,659	92,6	94,2	1,6	---	71,74	64,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,94	273,0	277,9	4,8	0,0	71,82	64,78	0,90	0,50	72,00
Итого:	16,93	2408,7	2450,2	41,5	0,0	71,26	64,31	0,90	0,50	744,0
						dT=	6,95			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		16,93					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период	На 22:00 25.09.2025			
Количество теплоты, Гкал	3257,49	3274,42	16,93	3276,42			
Расход теплоносителя M1, т	168404,1	170812,8	2408,7	171089,4			
Расход теплоносителя M2, т	170630,4	173080,6	2450,2	173362,1			
Время наработки, ч	40366,8	41110,8	744,0	41181,0			
Время неработы Тнер = Tmax - Tmin + Tdt - Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

ТЕПЛОСЧЕТЧИК

Объём теплоты

Время наработки

Время неработы

26

28

25