

#161728#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553743

Номер абонента:

Судостроительная, 120 Хоум-партнёр, ООО

Адрес установки:

Судостроительная, 120 Хоум-партнёр, ООО

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	0,674	94,3	96,0	1,6	---	71,85	64,79	0,90	0,50	24,00
24.09	0,681	93,5	95,2	1,7	---	72,04	64,84	0,90	0,50	24,00
25.09	0,691	95,9	97,6	1,7	---	71,99	64,86	0,90	0,50	24,00
26.09	0,733	101,3	103,1	1,7	---	71,98	64,82	0,90	0,50	24,00
27.09	0,715	100,0	101,7	1,7	---	71,93	64,86	0,90	0,50	24,00
28.09	0,705	99,2	101,0	1,7	---	71,88	64,87	0,90	0,50	24,00
29.09	0,710	100,1	101,9	1,8	---	71,91	64,90	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,91	684,4	696,4	12,0	0,0	71,94	64,85	0,90	0,50	167,99
30.09	0,702	99,3	101,0	1,8	---	72,01	65,02	0,90	0,50	24,00
01.10	0,716	102,0	103,8	1,7	---	71,84	64,91	0,90	0,50	24,00
02.10	1,663	132,4	134,1	1,7	---	71,75	59,28	0,90	0,50	24,00
03.10	2,454	158,0	159,6	1,6	---	72,27	58,82	0,90	0,50	24,00
04.10	2,335	153,1	154,6	1,5	---	72,53	57,36	0,90	0,50	24,00
05.10	1,919	136,9	138,5	1,6	---	72,44	58,51	0,90	0,50	24,00
06.10	1,830	129,2	130,7	1,5	---	72,47	58,39	0,90	0,50	24,00
Итого:	11,62	910,9	922,3	11,4	0,0	72,22	59,54	0,90	0,50	168,00
07.10	2,001	139,9	141,4	1,5	---	72,45	58,23	0,90	0,50	24,00
08.10	1,910	141,5	143,0	1,5	---	72,38	58,96	0,90	0,50	24,00
09.10	1,630	133,8	135,2	1,4	---	72,27	60,18	0,90	0,50	24,00
10.10	1,709	130,5	131,9	1,4	---	72,39	59,38	0,90	0,50	24,00
11.10	1,635	133,7	135,4	1,7	---	72,24	60,10	0,90	0,50	24,00
12.10	1,775	142,1	143,7	1,6	---	72,30	59,90	0,90	0,50	24,00
13.10	1,980	143,9	145,4	1,5	---	72,35	58,67	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,64	965,5	976,1	10,6	0,0	72,34	59,33	0,90	0,50	168,00
14.10	2,034	140,2	141,7	1,5	---	72,25	57,83	0,90	0,50	24,00
15.10	1,887	136,7	138,3	1,6	---	72,34	58,63	0,90	0,50	24,00
16.10	1,811	133,6	135,3	1,7	---	72,35	58,88	0,90	0,50	24,00
17.10	1,870	135,5	137,1	1,6	---	72,41	58,69	0,90	0,50	24,00
18.10	2,217	146,5	147,9	1,4	---	72,62	57,57	0,90	0,50	24,00
19.10	2,299	152,8	154,4	1,6	---	72,46	57,50	0,90	0,50	24,00
20.10	2,787	176,9	178,5	1,6	---	72,58	56,91	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,91	1022,2	1033,3	11,1	0,0	72,44	57,94	0,90	0,50	168,00
21.10	2,615	173,2	174,6	1,4	---	72,68	57,66	0,90	0,50	24,00
22.10	2,143	146,0	147,7	1,7	---	72,42	57,83	0,90	0,50	24,00
23.10	1,786	134,2	135,8	1,7	---	72,36	59,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,54	453,4	458,1	4,8	0,0	72,50	58,15	0,90	0,50	72,00
Итого:	50,62	4036,3	4086,2	49,9	0,0	72,29	59,84	0,90	0,50	744,0
						dT=	12,45			

dT= 12,45

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		50,62					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 23.10.2025	Результат за период		На 19:00 29.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	3274,42	3325,04	50,62		3336,46		
Расход теплоносителя M1, т	170812,8	174849,2	4036,3		175662,9		
Расход теплоносителя M2, т	173080,6	177166,8	4086,2		177989,6		
Время наработки, ч	41110,8	41854,8	744,0		41992,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

