

#282823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	78,88	0	529,99	0	0	514,407	0	0	24	0	82,2	45,6	0,4	0,28	-
22.02.2026	58,095	0	396,875	0	0	386,091	0	0	24	0	78,7	42,8	0,41	0,28	-
23.02.2026	58,057	0	406,075	0	0	395,393	0	0	24	0	77,3	42,3	0,41	0,28	-
24.02.2026	54,587	0	399,505	0	0	389,282	0	0	24	0	76,2	42,7	0,4	0,28	-
25.02.2026	42,956	0	300,555	0	0	292,591	0	0	24	0	77,6	42,5	0,41	0,28	-
26.02.2026	55,256	0	374,63	0	0,023	364,72	0	0,023	24	0	77,5	41,3	0,41	0,28	-
27.02.2026	49,367	0,003	375,365	0	0	366,408	0	0	24	0	73,1	41	0,41	0,28	-
28.02.2026	38,279	0	320,005	0	0	312,945	0	0	24	0	70,1	40,9	0,41	0,28	-
01.03.2026	42,057	0	363,395	0	0	355,521	0	0	24	0	69,4	41,1	0,4	0,28	-
02.03.2026	46,91	0	362,41	0	0	353,846	0	0	24	0	72,8	41,2	0,41	0,28	-
03.03.2026	44,276	0	361,2	0	0	353	0	0	24	0	71,1	41,2	0,41	0,28	-
04.03.2026	51,751	0	420,66	0	0	411,149	0	0	24	0	71	40,9	0,4	0,29	-
05.03.2026	49,085	0	373,085	0	0	364,125	0	0	24	0	73,4	41,2	0,41	0,28	-
06.03.2026	47,546	0	365,22	0	0	356,44	0	0	24	0	73,5	41,6	0,41	0,28	-
07.03.2026	39,842	0	335,24	0	0	327,706	0	0	24	0	70,7	41,7	0,41	0,28	-
08.03.2026	31,378	0	280,75	0	0	274,707	0	0	24	0	69,1	41,8	0,41	0,28	-
09.03.2026	32,258	0	289,19	0	0	282,955	0	0	24	0	69,1	41,9	0,41	0,28	-
10.03.2026	29,404	0	268,07	0	0	262,297	0	0	24	0	69,1	42,4	0,41	0,28	-
11.03.2026	24,351	0	228,815	0	0	223,92	0	0	24	0	68,8	42,8	0,42	0,28	-
12.03.2026	24,336	0	229,94	0	0	225,064	0	0	24	0	68,5	42,8	0,42	0,28	-
13.03.2026	26,579	0	247,105	0	0	241,737	0	0	24	0	69,5	43,2	0,42	0,28	-
14.03.2026	19,443	0	200,36	0	0	196,102	0	0	24	0	68,6	44,9	0,42	0,28	-
15.03.2026	16,437	0	164,805	0	0	161,362	0	0	24	0	68	43,7	0,42	0,28	-
16.03.2026	28,254	0	249,155	0	0	243,675	0	0	24	0	70	42,4	0,41	0,28	-
17.03.2026	36,97	0	323,19	0	0	316,104	0	0	24	0	69,8	41,9	0,41	0,28	-
18.03.2026	35,586	0	295,63	0	0	288,844	0	0	24	0	71,6	42,2	0,41	0,28	-
19.03.2026	31,478	0	265,935	0	0	259,763	0	0	24	0	72	43,1	0,41	0,27	-
20.03.2026	30,719	0	272,505	0	0	266,471	0	0	24	0	70,2	42,7	0,41	0,28	-
Итого:	1124,137	0	8999,66	0	0,023	8786,625	0	0,023	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	268,496														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	13669,304	119634,42	0	2,528	116489,66	0	2,5	9135	18
20.03.2026	14793,439	128634,08	0	2,551	125276,286	0	2,523	9807	18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:43:16