

#142188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград
Номер абонента 3686
Порядковый номер 9258
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112675
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	2,017	0	66,275	0	0	64,987	0	0	24	0	65,3	57,9	0,36	0,26	-
22.06.2025	1,896	0	62,85	0	0	61,632	0	0	24	0	65,2	57,8	0,36	0,27	-
23.06.2025	1,89	0	61,465	0	0	60,272	0	0	24	0	65,3	57,8	0,36	0,26	-
24.06.2025	1,9	0	63,18	0	0	61,958	0	0	24	0	65,1	57,8	0,36	0,26	-
25.06.2025	1,888	0	62,735	0	0	61,521	0	0	24	0	65,1	57,8	0,36	0,26	-
26.06.2025	1,95	0	64,07	0	0	62,825	0	0	24	0	65,2	57,9	0,36	0,26	-
27.06.2025	1,931	0	65,56	0	0	64,301	0	0	24	0	65	57,8	0,36	0,26	-
28.06.2025	1,794	0	60,58	0	0	59,414	0	0	24	0	64,9	57,8	0,36	0,26	-
29.06.2025	1,895	0	62,715	0	0	61,497	0	0	24	0	65,3	57,9	0,36	0,27	-
30.06.2025	1,916	0	64,19	0	0	62,949	0	0	24	0	65,2	58	0,36	0,26	-
01.07.2025	2,04	0	67,65	0	0	66,333	0	0	24	0	65,3	58	0,36	0,27	-
02.07.2025	1,901	0	63,65	0	0	62,409	0	0	24	0	65,4	58,1	0,36	0,26	-
03.07.2025	1,842	0	63,585	0	0	62,355	0	0	24	0	65,1	58	0,36	0,26	-
04.07.2025	1,882	0	63,59	0	0	62,353	0	0	24	0	65,3	58,1	0,36	0,26	-
05.07.2025	1,806	0	60,335	0	0	59,155	0	0	24	0	65,4	58,1	0,36	0,26	-
06.07.2025	1,791	0	60,225	0	0	59,052	0	0	24	0	65,3	58,1	0,36	0,26	-
07.07.2025	1,879	0	63,805	0	0	62,567	0	0	24	0	65,2	58,1	0,36	0,26	-
08.07.2025	1,871	0	64,32	0	0	63,075	0	0	24	0	65,1	58,1	0,36	0,26	-
09.07.2025	1,639	0	52,98	0	0	51,97	0	0	24	0	64,6	57,1	0,34	0,26	-
10.07.2025	1,764	0	57,335	0	0	56,227	0	0	21	3	65,1	57,6	0,36	0,26	-
11.07.2025	1,252	0	44,015	0	0	43,194	0	0	24	0	64	57,1	0,36	0,26	-
12.07.2025	1,452	0	50,34	0	0	49,392	0	0	24	0	64,2	57,2	0,36	0,26	-
13.07.2025	1,513	0	51,62	0	0	50,642	0	0	24	0	64,4	57,3	0,36	0,27	-
14.07.2025	1,567	0	52,445	0	0	51,447	0	0	24	0	64,6	57,3	0,36	0,26	-
15.07.2025	1,597	0	54,12	0	0	53,094	0	0	24	0	64,5	57,3	0,36	0,27	-
16.07.2025	1,538	0	52,225	0	0	51,231	0	0	24	0	64,5	57,4	0,36	0,27	-
17.07.2025	1,035	0	35,655	0	0	34,977	0	0	24	0	64,5	57,5	0,36	0,26	-
18.07.2025	1,541	0	53,17	0	0	52,161	0	0	16	8	64,4	57,4	0,36	0,26	-
19.07.2025	1,485	0	52,15	0	0	51,168	0	0	24	0	64,2	57,3	0,36	0,27	-
20.07.2025	1,483	0	51,125	0	0	50,158	0	0	24	0	64,4	57,4	0,36	0,26	-
Итого:	51,955	0	1747,96	0	0	1714,316	0	0	709	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,409														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 709

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	4132,482	34632,43	0	0,031	33806,768	0	0,031	3269	4
20.07.2025	4184,436	36380,39	0	0,031	35521,085	0	0,031	3978	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2025 16:20:45