

# #145060#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО  
Адрес потребителя Согласия 39, Калининград  
Номер абонента 3686  
Порядковый номер 9258  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112675  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,664	0	56,115	0	0	55,042	0	0	24	0	64,7	57,5	0,36	0,27	-
22.07.2025	1,661	0	56,505	0	0	55,43	0	0	24	0	64,6	57,5	0,36	0,27	-
23.07.2025	1,843	0	58,88	0	0	57,737	0	0	24	0	65,3	57,7	0,36	0,26	-
24.07.2025	1,785	0	58,66	0	0	57,53	0	0	24	0	65	57,6	0,36	0,26	-
25.07.2025	1,671	0	55,245	0	0	54,18	0	0	24	0	65	57,6	0,36	0,26	-
26.07.2025	1,611	0	53,67	0	0	52,643	0	0	24	0	64,8	57,5	0,36	0,26	-
27.07.2025	1,636	0	55,255	0	0	54,202	0	0	24	0	64,7	57,5	0,36	0,26	-
28.07.2025	1,757	0	57,795	0	0	56,681	0	0	24	0	65	57,6	0,32	0,23	-
29.07.2025	1,752	0	57,765	0	0	56,651	0	0	24	0	64,9	57,5	0,3	0,2	-
30.07.2025	1,39	0	49,445	0	0	48,513	0	0	24	0	64,2	57,4	0,3	0,21	-
31.07.2025	1,689	0	56,235	0	0	55,159	0	0	24	0	64,7	57,4	0,3	0,21	-
01.08.2025	1,709	0	55,825	0	0	54,75	0	0	24	0	64,9	57,4	0,3	0,2	-
02.08.2025	1,696	0	55,75	0	0	54,679	0	0	24	0	64,8	57,5	0,3	0,2	-
03.08.2025	1,593	0	54,435	0	0	53,403	0	0	24	0	64,5	57,4	0,3	0,21	-
04.08.2025	1,68	0	57,615	0	0	56,52	0	0	24	0	64,5	57,4	0,3	0,2	-
05.08.2025	1,709	0	55,615	0	0	54,538	0	0	24	0	65,1	57,6	0,3	0,2	-
06.08.2025	1,759	0	57,865	0	0	56,748	0	0	24	0	65	57,6	0,3	0,2	-
07.08.2025	1,699	0	60,465	0	0	59,318	0	0	24	0	64,3	57,5	0,33	0,24	-
08.08.2025	1,915	0	60,11	0	0	58,94	0	0	23	1	65,4	57,6	0,36	0,27	-
09.08.2025	1,637	0	53,77	0	0	52,74	0	0	24	0	64,8	57,4	0,36	0,27	-
10.08.2025	1,645	0	53,52	0	0	52,493	0	0	24	0	64,8	57,3	0,36	0,26	-
11.08.2025	1,656	0	54,57	0	0	53,522	0	0	24	0	64,8	57,4	0,35	0,27	-
12.08.2025	1,574	0	58,075	0	0	56,966	0	0	24	0	64,8	58,2	0,33	0,27	-
13.08.2025	1,759	0	57,43	0	0	56,325	0	0	24	0	64,9	57,4	0,35	0,28	-
14.08.2025	1,678	0	54,37	0	0	53,322	0	0	24	0	65	57,5	0,35	0,28	-
15.08.2025	1,627	0	54,435	0	0	53,393	0	0	24	0	64,7	57,4	0,35	0,28	-
16.08.2025	1,64	0	54,025	0	0	52,989	0	0	24	0	64,8	57,4	0,35	0,28	-
17.08.2025	1,714	0	55,785	0	0	54,714	0	0	24	0	64,8	57,4	0,34	0,28	-
18.08.2025	1,796	0	58,18	0	0	57,062	0	0	24	0	64,9	57,4	0,34	0,28	-
19.08.2025	1,647	0	53,185	0	0	52,161	0	0	24	0	64,9	57,4	0,34	0,28	-
20.08.2025	1,751	0	57,46	0	0	56,355	0	0	24	0	64,9	57,5	0,34	0,27	-
Итого:	52,343	0	1738,055	0	0	1704,706	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,502														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	4184,436	36380,39	0	0,031	35521,085	0	0,031	3978	15
20.08.2025	4236,779	38118,445	0	0,031	37225,792	0	0,031	4721	16

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2025 7:33:19