

#162744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Дворец спорта Янтарный, ГАУ КО
Согласия 39, Калининград
3686
9258
ТВ7 (ASCII)
20112675
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	1,787	0	55,71	0	0	54,619	0	0	24	0	65,5	57,7	0,36	0,26	-
22.09.2025	1,735	0	56,69	0	0	55,595	0	0	24	0	65,1	57,6	0,36	0,26	-
23.09.2025	1,793	0	57,76	0	0	56,642	0	0	24	0	65,2	57,6	0,36	0,26	-
24.09.2025	4,074	0	84,975	0	0	83,28	0	0	24	0	66,1	54,5	0,36	0,26	-
25.09.2025	12,683	0	198,805	0	0	194,586	0	0	24	0	68,6	53	0,36	0,26	-
26.09.2025	10,529	0	177,26	0	0	173,492	0	0	24	0	68,6	54,2	0,36	0,26	-
27.09.2025	10,794	0	180,465	0	0	176,625	0	0	24	0	68,6	54	0,36	0,26	-
28.09.2025	9,303	0	166,215	0	0	162,706	0	0	24	0	68,3	54,7	0,36	0,26	-
29.09.2025	15,785	0	232,615	0	0	227,648	0	0	24	0	68,8	52,3	0,36	0,26	-
30.09.2025	16,028	0	233,26	0	0	228,264	0	0	24	0	68,9	52,2	0,36	0,26	-
01.10.2025	11,008	0	183,14	0	0	179,234	0	0	24	0	68,7	54	0,37	0,26	-
02.10.2025	14,341	0	230,54	0	0	225,686	0	0	24	0	68,3	53,2	0,39	0,26	-
03.10.2025	18,479	0	263,645	0	0	257,951	0	0	24	0	69,2	52,1	0,38	0,27	-
04.10.2025	17,473	0	255,97	0	0,348	250,444	0	0,343	24	0	69,2	52,6	0,38	0,27	-
05.10.2025	16,662	0,069	234,01	0	0,042	229,026	0	0,041	24	0	68,7	51,3	0,39	0,27	-
06.10.2025	13,691	0,009	213,075	0	0,234	208,493	0	0,231	24	0	69	53,4	0,4	0,27	-
07.10.2025	19,014	0,047	227,03	0	1,38	222,155	0	1,366	24	0	69	48,9	0,41	0,27	-
08.10.2025	35,41	0,238	357,835	0	0,051	350,09	0	0,051	24	0	69,4	45,3	0,42	0,28	-
09.10.2025	36,15	0,009	383,75	0	0	375,391	0	0	24	0	69,7	46,7	0,42	0,27	-
10.10.2025	32,846	0	360,73	0	0	352,84	0	0	24	0	69,7	47,5	0,42	0,27	-
11.10.2025	29,509	0	330,395	0	0	323,164	0	0	24	0	69,7	47,9	0,42	0,27	-
12.10.2025	30,539	0	347,07	0	0	339,567	0	0	24	0	69,2	47,8	0,42	0,28	-
13.10.2025	34,118	0	405,655	0	0	396,855	0	0	24	0	69,4	48,9	0,41	0,27	-
14.10.2025	38,042	0	439,12	0	0	429,454	0	0	24	0	69,9	48,8	0,41	0,27	-
15.10.2025	33,364	0	371,805	0	0	363,663	0	0	24	0	69,8	47,9	0,41	0,28	-
16.10.2025	32,034	0	332,525	0	0,101	325,247	0	0,1	24	0	69,7	46,3	0,41	0,28	-
17.10.2025	36,123	0,017	352,605	0	0	344,873	0	0	24	0	69,7	44,8	0,42	0,28	-
18.10.2025	42,988	0	435,78	0	0	426,226	0	0	24	0	69,8	45,7	0,41	0,28	-
19.10.2025	44,986	0	446,71	0	0	436,884	0	0	24	0	70	45,4	0,41	0,28	-
20.10.2025	48,721	0	476,805	0	0	465,98	0	0	24	0	71,2	46,2	0,41	0,28	-
Итого:	670,009	0	8091,95	0	2,156	7916,68	0	2,132	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	160,029														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	4292,676	39997,015	0	0,031	39067,933	0	0,031	5464	17
20.10.2025	4962,685	48088,965	0	2,187	46984,612	0	2,163	6184	17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:33:29