

#178201#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Пограничное управление ФСБ РФ по Калининградской области, ФГКУ
Суворова 15, Калининград
4233

Заводской номер счётчика 20114614	Показания прибора, ГДж 20.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	26237,522	24535,641	1701.881	406.487

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПК Калининградтеплосет
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22 12 25

#178200#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 4233
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20114614
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	0,2	60,72	0	448,295	0	0	437,629	0	0	24	43	0	0	73,1	39,9	0,35	0,34
22.11.2025	2,2	60,956	0	459,685	0	0	448,606	0	0	24	43	0	0	73,5	41,1	0,35	0,34
23.11.2025	1,3	67,546	0	481,935	0	0	469,246	0	0	24	43	0	0	77,3	43	0,34	0,34
24.11.2025	-3,3	69,594	0	480,725	0	0	467,668	0	0	24	43	0	0	78,5	43	0,35	0,34
25.11.2025	-3,9	65,646	0	466,625	0	0	454,632	0	0	24	43	0	0	76,2	41,8	0,35	0,35
26.11.2025	-0,9	67,239	0	472,715	0	0	460,592	0	0	24	43	0	0	76,1	41,3	0,35	0,34
27.11.2025	-0,4	65,308	0	468,335	0	0	456,52	0	0	24	43	0	0	75,4	41,2	0,35	0,35
28.11.2025	-1,3	64,804	0	468,8	0	0	457,191	0	0	24	43	0	0	74,7	40,9	0,35	0,35
29.11.2025	-0,4	65,576	0	479,035	0	0	467,159	0	0	24	43	0	0	74,7	41,2	0,35	0,34
30.11.2025	-0,3	65,92	0	478,035	0	0	466,018	0	0	24	43	0	0	75,3	41,5	0,35	0,34
01.12.2025	-0,5	62,554	0	456,085	0	0	444,896	0	0	24	43	0	0	74,2	40,6	0,35	0,35
02.12.2025	-	66,495	0	478,335	0	0	466,234	0	0	24	43	0	0	75,5	41,4	0,35	0,34
03.12.2025	-	56,523	0	413,025	0	0	403,395	0	0	24	43	0	0	72,2	38,7	0,35	0,35
04.12.2025	-	54,01	0	402,54	0	0	393,556	0	0	24	43	0	0	70,5	37,7	0,35	0,35
05.12.2025	-	50,205	0	367,96	0	0	359,761	0	0	24	43	0	0	70,4	37,1	0,36	0,35
06.12.2025	-	46,928	0	330	0	0	322,642	0	0	24	43	0	0	70,4	35,7	0,37	0,35
07.12.2025	-	51,587	0	387,3	0	0	378,732	0	0	24	43	0	0	70	37,5	0,36	0,35
08.12.2025	-	50,878	0	369,965	0	0	361,715	0	0	24	43	0	0	70,5	36,9	0,36	0,35
09.12.2025	-	44,266	0	305,37	0	0	298,587	0	0	24	43	0	0	70,4	34,9	0,37	0,35
10.12.2025	-	42,25	0	294,115	0	0	287,628	0	0	24	43	0	0	70,1	35	0,37	0,36
11.12.2025	-	43,868	0	320,71	0	0	313,987	0	0	24	43	0	0	67,9	34,5	0,38	0,36
12.12.2025	-	46,431	0	328,06	0	0	320,758	0	0	24	43	0	0	70,4	35,8	0,39	0,37
13.12.2025	-	50,705	0	378,53	0	0	370,119	0	0	24	43	0	0	70,3	37,6	0,38	0,36
14.12.2025	-	47,498	0	345,795	0	0	338,156	0	0	24	43	0	0	70	36,5	0,38	0,36
15.12.2025	-	53,858	0	402,52	0	0	393,575	0	0	24	43	0	0	70,2	37,5	0,37	0,36
16.12.2025	-	56,025	0	417,95	0	0	408,475	0	0	24	43	0	0	71,1	38,3	0,37	0,36
17.12.2025	-	60,519	0	433,075	0	0	422,43	0	0	24	43	0	0	74,2	40	0,36	0,36
18.12.2025	-	59,972	0	433,22	0	0	422,75	0	0	24	43	0	0	73,6	39,8	0,37	0,36
19.12.2025	-	54,056	0	401,8	0	0	392,752	0	0	24	43	0	0	70,8	37,9	0,37	0,36
20.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	43	0	0	0	0	0	0
Итого:	-0,7	1651,937	0	11970,54	0	0	11685,409	0	0	720	1290	0	0	70,25	37,61	0,35	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tn, ч
20.11.2025	24535,641	200643,775	0	0	196014,127	0	0	19707	149
20.12.2025	26237,522	212980,14	0	0	208057,196	0	0	20427	149

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____