

#141776#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	62,014	46,338	15.676

Подпись исполнителя



#141775#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,717	-0,113	331,27	332,69	323,37	325,24	-1,87	24	0	0	73,1	70,5	2,59	0,6	0,4
25.06.2025	-	0,625	-0,246	321,94	325,31	314,27	318,06	-3,79	24	0	0	73,1	70,3	2,79	0,6	0,4
26.06.2025	-	0,571	-0,275	318,6	322,39	310,95	315,19	-4,24	24	0	0	73,4	70,6	2,76	0,6	0,4
27.06.2025	-	0,552	-0,287	315,49	319,47	307,95	312,32	-4,37	24	0	0	73,3	70,6	2,75	0,6	0,4
28.06.2025	-	0,633	-0,235	319,08	322,32	311,42	315,07	-3,65	24	0	0	73,5	70,6	2,82	0,6	0,4
29.06.2025	-	0,629	-0,261	317,13	320,66	309,52	313,49	-3,97	24	0	0	73,5	70,6	2,89	0,6	0,4
30.06.2025	-	0,594	-0,266	315,05	318,69	307,51	311,54	-4,03	24	0	0	73,4	70,6	2,82	0,6	0,4
01.07.2025	-	0,627	-0,192	316,07	318,8	308,53	311,63	-3,1	24	0	0	73,3	70,6	2,69	0,6	0,4
02.07.2025	-	0,602	-0,181	317,5	319,94	309,87	312,73	-2,86	24	0	0	73,4	70,8	2,56	0,6	0,4
03.07.2025	-	0,581	-0,194	316,16	318,83	308,62	311,67	-3,05	24	0	0	73,3	70,8	2,54	0,6	0,4
04.07.2025	-	0,573	-0,204	315,27	318,08	307,76	310,93	-3,17	24	0	0	73,3	70,7	2,54	0,6	0,4
05.07.2025	-	0,588	-0,228	313,05	316,15	305,56	309,07	-3,51	24	0	0	73,3	70,6	2,7	0,6	0,4
06.07.2025	-	0,564	-0,234	312,92	316,2	305,48	309,11	-3,63	24	0	0	73,2	70,6	2,64	0,6	0,4
07.07.2025	-	0,601	-0,205	315,62	318,39	308,05	311,25	-3,2	24	0	0	73,3	70,7	2,65	0,6	0,4
08.07.2025	-	0,537	-0,251	311,8	315,29	304,36	308,2	-3,84	24	0	0	73,3	70,7	2,61	0,6	0,4
09.07.2025	-	0,569	-0,216	313,42	316,35	305,92	309,24	-3,32	24	0	0	73,4	70,8	2,59	0,6	0,4
10.07.2025	-	0,541	-0,266	310,87	314,56	303,46	307,51	-4,05	24	0	0	73,2	70,5	2,68	0,6	0,4
11.07.2025	-	0,491	-0,291	308,9	312,98	301,54	305,96	-4,42	24	0	0	73,2	70,6	2,62	0,6	0,4
12.07.2025	-	0,498	-0,291	308,17	312,28	300,83	305,27	-4,44	24	0	0	73,3	70,6	2,66	0,6	0,4
13.07.2025	-	0,45	-0,312	307,75	312,11	300,4	305,11	-4,71	24	0	0	73,3	70,7	2,56	0,6	0,4
14.07.2025	-	0,448	-0,309	308,64	312,95	301,26	305,9	-4,64	24	0	0	73,4	70,8	2,53	0,6	0,4
15.07.2025	-	0,445	-0,316	308,73	313,18	301,37	306,13	-4,76	24	0	0	73,3	70,7	2,56	0,6	0,4
16.07.2025	-	0,417	-0,333	308,2	312,89	300,85	305,87	-5,02	24	0	0	73,2	70,7	2,53	0,6	0,4
17.07.2025	-	0,423	-0,315	310,17	314,6	302,76	307,49	-4,73	24	0	0	73,3	70,9	2,46	0,6	0,4
18.07.2025	-	0,441	-0,341	309,39	314,14	301,99	307,1	-5,11	24	0	0	73,3	70,7	2,61	0,6	0,4
19.07.2025	-	0,351	-0,413	304,85	310,74	297,6	303,77	-6,17	24	0	0	73,1	70,5	2,6	0,6	0,4
20.07.2025	-	0,384	-0,352	309,07	314,09	301,66	306,98	-5,32	24	0	0	73,4	70,9	2,5	0,6	0,4
21.07.2025	-	0,497	-0,253	317,79	321,26	310,14	313,97	-3,83	24	0	0	73,7	71,2	2,44	0,6	0,4
22.07.2025	-	0,368	-0,353	311,62	316,63	304,17	309,46	-5,29	24	0	0	73,4	71	2,41	0,6	0,4
23.07.2025	-	0,359	-0,358	312,65	317,71	305,16	310,48	-5,32	24	0	0	73,4	71,1	2,37	0,6	0,4
Итого:	-	15,676	-8,091	9407,17	9519,68	9182,33	9305,74	-123,41	720	0	-	73,32	70,7	2,62	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	46,338	16891,9	17011,92	16488,67	16637,84
23.07.2025	62,014	26299,07	26531,6	25671	25943,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения