

#147350#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 22.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	74,211	69,139	5.072

Подпись исполнителя



Кедров

#146643#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 22.09.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	-0,031	-0,815	285,23	297,41	0	278,65	291	0	-12,35	24	0	1	71,9	69	2,86	0,6	0,4
25.08.2025	-	-0,262	-0,418	82,33	90,3	0	81,18	89,11	0	-7,93	24	0	1	55,4	53,5	1,85	0,6	0,4
26.08.2025	-	-0,003	0	2,08	2,05	0	2,08	2,05	0	0,03	24	0	1	34,4	37,1	-2,69	0,6	0,4
27.08.2025	-	0,005	0,006	1,31	1,05	0	1,31	1,05	0	0,26	24	0	1	27,1	30,3	-3,18	0,6	0,4
28.08.2025	-	-0,016	-0,015	1,09	1,79	0	1,09	1,79	0	-0,7	24	0	1	26,2	27,5	-1,35	0,6	0,4
29.08.2025	-	-0,013	-0,013	1	1,52	0	1	1,52	0	-0,52	24	0	1	23,3	24	-0,77	0,6	0,4
30.08.2025	-	-0,121	-0,28	52,09	60,33	0	51,31	59,57	0	-8,26	24	0	1	55,7	50,1	5,57	0,6	0,4
31.08.2025	-	0,557	-0,342	301,11	306,09	0	294,27	299,63	0	-5,36	24	0	0	71,2	68,2	3,09	0,6	0,4
01.09.2025	-	0,442	-0,369	312,11	317,34	0	304,71	310,27	0	-5,56	24	0	0	73	70,3	2,69	0,6	0,4
02.09.2025	-	0,292	-0,493	311,07	318,16	0	303,7	311,03	0	-7,33	24	0	1	73	70,4	2,62	0,6	0,4
03.09.2025	-	0	-0,778	293,42	304,8	0	286,46	298,03	0	-11,57	24	0	1	73,1	70,3	2,77	0,6	0,4
04.09.2025	-	0,205	-0,583	309,63	317,99	0	302,29	310,91	0	-8,62	24	0	1	73	70,3	2,64	0,6	0,4
05.09.2025	-	0,399	-0,341	327,75	332,61	0	319,99	325,14	0	-5,15	24	0	1	73	70,7	2,35	0,6	0,4
06.09.2025	-	0,512	-0,263	333,13	336,79	0	325,26	329,28	0	-4,02	24	0	0	72,9	70,5	2,4	0,6	0,4
07.09.2025	-	0,415	-0,348	325,28	330,19	0	317,62	322,84	0	-5,22	24	0	0	72,8	70,4	2,43	0,6	0,4
16.09.2025	-	0,52	-0,266	330,5	334,17	0	322,64	326,69	0	-4,05	24	0	0	73	70,6	2,46	0,6	0,4
17.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	72,1	61,7	10,38	0,6	0,4
18.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,2	64,6	7,63	0,6	0,4
19.09.2025	-	0,302	0,001	26,56	26,61	0,01	25,96	26,14	0,01	0,01	11	1	1	71,6	59,9	11,69	0,6	0,4
20.09.2025	-	0,63	0	23,63	24,21	0	23,15	23,97	0	0	24	0	0	69,2	42	27,2	0,6	0,4
21.09.2025	-	0,619	0	23,82	24,46	0	23,33	24,22	0	0	24	0	0	69,2	42,8	26,43	0,6	0,4
22.09.2025	-	0,62	0	24,02	24,73	0	23,51	24,49	0	0	24	0	0	69,3	43	26,36	0,6	0,4
Итого:	-	5,072	-5,317	3367,16	3452,6	0,01	3289,51	3378,73	0,01	-86,34	467	34	-	62,39	56,24	6,16	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 467 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2025	69,139	35806,54	36257,94	0	34951,72	35450,92	0
22.09.2025	74,211	39173,7	39710,54	0,01	38241,23	38829,65	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения