

#179469#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	124,232	51,897	72.335

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]
25

#179468#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208168
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	2,71	0	92,93	99,16	0	90,35	98,02	0	0	24	0	0	79,4	49,4	29,95	0,6	0,4
25.11.2025	-0,9	2,596	0	87,48	92,71	0	85,17	91,75	0	0	24	0	0	77,4	47	30,45	0,6	0,4
26.11.2025	-0,4	2,554	0	87,36	91,98	0	85,11	91,01	0	0	24	0	0	76,8	46,8	29,96	0,6	0,4
27.11.2025	-1,3	2,702	0	98,04	101,34	0	95,53	100,25	0	0	24	0	0	76,1	47,8	28,26	0,6	0,4
28.11.2025	-0,4	2,668	0	96,24	97,85	0	93,79	96,8	0	0	24	0	0	75,7	47,3	28,42	0,6	0,4
29.11.2025	-0,3	2,723	0	100,18	101,92	0	97,67	100,82	0	0	24	0	0	75,8	47,9	27,84	0,6	0,4
30.11.2025	-0,5	2,902	0	103,61	105,37	0	100,98	104,25	0	0	24	0	0	76,1	47,4	28,7	0,6	0,4
01.12.2025	-	2,634	0	95,79	97,12	0	93,4	96,11	0	0	24	0	0	74,8	46,6	28,2	0,6	0,4
02.12.2025	-	2,794	0	105,51	107	0	102,79	105,77	0	0	24	0	0	76,5	49,3	27,18	0,6	0,4
03.12.2025	-	2,559	0	94,04	94,64	0	91,84	93,7	0	0	24	0	0	73,2	45,3	27,85	0,6	0,4
04.12.2025	-	2,418	0	85,59	86,04	0	83,56	85,24	0	0	24	0	0	73	44	28,91	0,6	0,4
05.12.2025	-	2,271	0	75,21	75,6	0	73,39	74,97	0	0	24	0	0	72,8	41,9	30,89	0,6	0,4
06.12.2025	-	2,185	0	69,06	69,43	0	67,43	68,94	0	0	24	0	0	72,7	40,3	32,4	0,6	0,4
07.12.2025	-	2,351	0	79,68	80,08	0	77,78	79,37	0	0	24	0	0	72,8	42,6	30,22	0,6	0,4
08.12.2025	-	2,247	0	75,47	75,74	0	73,69	75,14	0	0	24	0	0	72,6	42,1	30,47	0,6	0,4
09.12.2025	-	2,09	0	64,83	64,91	0	63,32	64,43	0	0	24	0	0	72,3	39,3	33,03	0,6	0,4
10.12.2025	-	1,928	0	60,17	60,07	0	58,76	59,59	0	0	24	0	0	72,1	39,3	32,83	0,6	0,4
11.12.2025	-	1,966	0	61,93	61,73	0	60,49	61,25	0	0	24	0	0	72,1	39,6	32,5	0,6	0,4
12.12.2025	-	2,038	0	65,71	65,29	0	64,17	64,78	0	0	24	0	0	72,2	40,5	31,75	0,6	0,4
13.12.2025	-	2,313	0	77,5	76,81	0	75,67	76,14	0	0	24	0	0	72,7	42,1	30,53	0,6	0,4
14.12.2025	-	2,175	0	69,34	68,79	0	67,75	68,28	0	0	24	0	0	72,4	40,2	32,11	0,6	0,4
15.12.2025	-	2,362	0	83,45	82,82	0	81,52	82,07	0	0	24	0	0	72,6	43,7	28,94	0,6	0,4
16.12.2025	-	2,379	0	88,72	88,13	0	86,64	87,26	0	0	24	0	0	72,9	45,5	27,45	0,6	0,4
17.12.2025	-	2,598	0	95,8	95,52	0	93,41	94,53	0	0	24	0	0	74,9	47,1	27,8	0,6	0,4
18.12.2025	-	2,548	0	94,4	94,33	0	92,1	93,36	0	0	24	0	0	74,5	46,8	27,65	0,6	0,4
19.12.2025	-	2,31	0	81,2	81,17	0	79,26	80,42	0	0	24	0	0	73	43,9	29,11	0,6	0,4
20.12.2025	-	2,223	0	73,21	73,27	0	71,5	72,67	0	0	24	0	0	72,6	41,5	31,09	0,6	0,4
21.12.2025	-	2,154	0	72,29	72,45	0	70,56	71,82	0	0	24	0	0	72,5	42	30,5	0,6	0,4
22.12.2025	-	2,273	0	74,79	75	0	73,06	74,37	0	0	24	0	0	72,7	41,6	31,09	0,6	0,4
23.12.2025	-	2,664	0	94,17	94,73	0	91,74	93,68	0	0	24	0	0	76,7	47,7	29,04	0,6	0,4
Итого:	-1,5	72,335	0	2503,7	2531	0	2442,43	2506,79	0	0	720	0	-	74,06	44,22	29,84	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2025	51,897	1762,3	1855,99	0	1720,89	1839,85	0
23.12.2025	124,232	4266	4386,99	0	4163,32	4346,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения