

#207708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 2-6, Калининград
13
6446
ВКТ-7
00206988
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,239	0,005	63,36	61,93	61,41	61,21	0,2	24	0	0	85,3	49,1	36,22	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,272	0,006	65,95	64,49	63,93	63,77	0,16	24	0	0	84,8	49,4	35,36	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,131	0,002	66,18	64,81	64,25	64,09	0,16	24	0	0	81,8	48,8	33	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,117	0,006	66,39	65,02	64,47	64,3	0,17	24	0	0	82	49,3	32,67	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,091	0,004	64,65	63,27	62,75	62,55	0,2	24	0	0	81,9	48,8	33,13	0,6	0,4	-6
29.01.2026	2,247	0,008	63,25	61,78	61,24	61,06	0,18	24	0	0	86,2	49,7	36,48	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	2,254	0,005	61,58	60,16	59,62	59,44	0,18	24	0	0	86,8	49,1	37,66	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	2,295	0,002	60,95	59,53	58,97	58,81	0,16	24	0	0	87,6	48,8	38,77	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	2,327	0,002	59,61	58,18	57,6	57,48	0,12	24	0	0	88,2	48	40,24	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	2,422	0,004	60,2	58,69	58,12	57,98	0,14	24	0	0	89,9	48,4	41,49	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	2,469	0,004	62,71	61,18	60,55	60,46	0,09	24	0	0	90,2	49,6	40,6	0,6	0,4	-18
04.02.2026	2,463	0,004	63,13	61,62	60,95	60,9	0,05	24	0	0	90,1	49,8	40,3	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	2,383	0,004	65,54	64,06	63,39	63,34	0,05	24	0	0	87,7	50,2	37,48	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,246	0,004	67,02	65,56	64,96	64,84	0,12	24	0	0	84,1	49,6	34,47	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,195	0,004	66,94	65,5	65	64,78	0,22	24	0	0	82,3	48,7	33,59	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,19	0,004	65,41	63,96	63,45	63,24	0,21	24	0	0	83,5	49,2	34,31	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	2,272	0,003	62,92	61,45	60,87	60,73	0,14	24	0	0	86,6	49,4	37,16	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,258	0,004	63,74	62,36	61,72	61,64	0,08	24	0	0	86,1	49,6	36,5	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,128	0	66,82	65,58	64,86	64,86	0	24	0	0	81,9	49,1	32,8	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,006	0,001	66,93	65,76	65,12	65,04	0,08	24	0	0	78,9	48,1	30,75	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,03	0,001	66,4	65,18	64,5	64,46	0,04	24	0	0	79,9	48,5	31,41	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,194	0,003	65,95	64,65	63,98	63,93	0,05	24	0	0	83,8	49,5	34,24	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	2,313	0,001	64,54	63,23	62,4	62,51	-0,11	24	0	0	87,9	50,8	37,11	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	2,362	0	63,39	62,13	61,21	61,41	-0,2	24	0	0	90	51,4	38,67	0,6	0,4	-
17.02.2026	2,325	0	63,66	62,47	61,52	61,75	-0,23	24	0	0	88,6	50,7	37,91	0,6	0,4	-
Итого:	56,229	0	1607,22	1572,55	1556,84	1554,58	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,229															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	533,869	22493,42	22149,51	21964,98	21907,33
17.02.2026	590,098	24100,64	23722,06	23521,82	23461,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:40:19