

#283172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,18	-0,001	65,29	64,17	63,29	63,45	-0,16	24	0	0	84,4	49,9	34,55	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,052	0	65,55	64,45	63,63	63,73	-0,1	24	0	0	81,1	48,8	32,28	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,044	0	66,28	65,11	64,36	64,39	-0,03	24	0	0	80,7	49	31,72	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,049	0	66,92	65,73	65,02	65,01	0,01	24	0	0	79,9	48,4	31,54	0,6	0,4	-
22.02.2026	1,915	0,003	68,32	67,15	66,62	66,43	0,19	24	0	0	76,3	47,8	28,55	0,6	0,4	-
23.02.2026	1,878	0,001	68,71	67,57	67	66,85	0,15	24	0	0	75,3	47,4	27,9	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,829	0,002	67,49	66,35	65,8	65,63	0,17	24	0	0	74,9	47,3	27,64	0,6	0,4	-
25.02.2026	1,881	0,003	67,14	65,96	65,43	65,24	0,19	24	0	0	76,4	47,8	28,59	0,6	0,4	-
26.02.2026	1,797	0,003	66,92	65,83	65,26	65,11	0,15	24	0	0	74,9	47,5	27,38	0,6	0,4	-
27.02.2026	1,708	0,001	69,07	68,05	67,46	67,33	0,13	24	0	0	72	46,8	25,25	0,6	0,4	-
28.02.2026	1,75	0,001	71,78	70,72	70,12	69,98	0,14	24	0	0	72,1	47,3	24,82	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,695	0,002	69,6	68,64	67,98	67,92	0,06	24	0	0	71,7	46,9	24,82	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,714	0,001	69,65	68,66	68,02	67,93	0,09	24	0	0	72	46,9	25,13	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,697	0,001	70,58	69,64	68,93	68,92	0,01	24	0	0	72	47,4	24,59	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,713	0,002	69,79	68,8	68,15	68,08	0,07	24	0	0	72	46,9	25,09	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,675	0,001	67,91	66,95	66,34	66,23	0,11	24	0	0	71,9	46,8	25,16	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,699	0,003	68,76	67,76	67,15	67,03	0,12	24	0	0	72,4	47,2	25,22	0,6	0,4	-
07.03.2026	1,722	0,001	70,84	69,82	69,2	69,08	0,12	24	0	0	72,3	47,5	24,81	0,6	0,4	-
08.03.2026	1,723	0,001	72,29	71,28	70,58	70,54	0,04	24	0	0	72,3	47,9	24,38	0,6	0,4	-
09.03.2026	1,71	0	72,45	71,46	70,79	70,71	0,08	24	0	0	72,3	48,2	24,1	0,6	0,4	-
10.03.2026	1,679	0	73,04	72,09	71,33	71,3	0,03	24	0	0	72,2	48,7	23,45	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,695	0,004	74,9	73,9	73,17	73,06	0,11	24	0	0	72,1	49	23,07	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,66	0,006	73,9	72,91	72,18	72,06	0,12	24	0	0	72,2	49,3	22,91	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,649	0,004	73,9	72,91	72,21	72,09	0,12	24	0	0	71,6	48,9	22,7	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,65	0,007	75,55	74,59	73,84	73,68	0,16	24	0	0	71,7	49,5	22,2	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,648	0,006	74,49	73,52	72,78	72,67	0,11	24	0	0	71,6	49,1	22,55	0,6	0,4	-
16.03.2026	1,703	0	75,08	74,09	73,33	73,3	0,03	24	0	0	71,8	48,6	23,2	0,6	0,4	-
17.03.2026	1,511	0,002	70,64	69,72	69,07	69,01	0,06	24	0	0	69,7	47,9	21,85	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,647	0,002	71,21	70,18	69,58	69,46	0,12	24	0	0	71,2	47,7	23,57	0,6	0,4	-
Итого:	51,273	0	2038,05	2008,01	1988,62	1986,22	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,273															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	590,098	24100,64	23722,06	23521,82	23461,91
18.03.2026	641,371	26138,69	25730,07	25510,44	25448,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:25:52