

#163078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Сафронова 2-6, Калининград

13

6446

ВКТ-7

00206988

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,181	0,003	11,79	11,79	11,51	11,65	-0,14	24	0	1	70	53,8	16,19	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,181	0,003	11,3	11,31	11,05	11,18	-0,13	24	0	1	69,9	53,2	16,77	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,186	0,001	11,48	11,5	11,24	11,32	-0,08	24	0	1	70,1	53,1	16,96	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,187	0,001	12,45	12,46	12,19	12,3	-0,11	24	0	1	70	54,2	15,78	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,215	0,003	13,76	13,73	13,48	13,54	-0,06	24	0	1	70,1	53,8	16,27	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,195	0,002	14,67	14,66	14,37	14,46	-0,09	24	0	1	68,8	54,8	13,94	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,191	0,003	12,53	12,55	12,27	12,35	-0,08	24	0	1	70	54,1	15,9	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,203	0,002	13,92	13,92	13,64	13,72	-0,08	24	0	1	69,6	54,5	15,16	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,984	0,005	53,57	53,12	52,42	52,49	-0,07	24	0	1	69	50,2	18,79	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,877	0,011	91,96	90,84	89,89	89,73	0,16	24	0	0	71,1	50,3	20,75	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,738	0,006	86,97	85,92	85,05	84,96	0,09	24	0	0	70,2	49,8	20,34	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,736	0,009	87,48	86,41	85,54	85,43	0,11	24	0	0	70,7	50,5	20,19	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,699	0,012	85,12	84,04	83,19	83,07	0,12	24	0	0	71	50,7	20,34	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,694	0,008	83,27	82,23	81,34	81,27	0,07	24	0	0	71,4	50,6	20,77	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,665	0,01	81,03	80	79,2	79,03	0,17	24	0	0	70,9	50	20,86	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,631	0,012	80,76	79,77	78,91	78,8	0,11	24	0	0	71,3	50,7	20,56	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,624	0,016	80,33	79,26	78,5	78,3	0,2	24	0	0	71,3	50,7	20,53	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,627	0,016	81,05	79,95	79,19	78,99	0,2	24	0	0	71,4	51	20,39	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,647	0,013	82,17	81,06	80,27	80,1	0,17	24	0	0	71,2	50,8	20,39	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,637	0,02	80,45	79,31	78,63	78,35	0,28	24	0	0	71,2	50,6	20,6	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,631	0,021	79,82	78,7	78,01	77,74	0,27	24	0	0	71,2	50,5	20,7	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,645	0,019	80,52	79,4	78,72	78,44	0,28	24	0	0	71,2	50,6	20,66	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,643	0,018	81,35	80,26	79,52	79,3	0,22	24	0	0	71,2	50,7	20,52	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,612	0,019	79,83	78,79	78,03	77,83	0,2	24	0	0	71	50,5	20,5	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,623	0,011	78,33	77,3	76,56	76,34	0,22	24	0	0	71,1	50,1	21,02	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,683	0,014	79,92	78,78	78,11	77,82	0,29	24	0	0	71,2	49,9	21,34	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,648	0,011	77,29	76,14	75,58	75,22	0,36	24	0	0	71	49,4	21,58	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,657	0,016	77,47	76,29	75,73	75,4	0,33	24	0	0	71,1	49,5	21,66	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,672	0,017	78,76	77,59	76,97	76,62	0,35	24	0	0	71,5	50	21,47	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,641	0,018	79,02	77,93	77,24	76,97	0,27	24	0	0	71,3	50,3	21,07	0,6	0,4	-
Итого:	37,553	0	1868,37	1845,01	1826,35	1822,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,553															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	326,556	14047,87	13824,51	13727,47	13676,37
23.10.2025	364,109	15916,24	15669,52	15553,82	15499,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:32:34