

#166496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Сафронова 2-6, Калининград

13

6446

ВКТ-7

00206988

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,594	0,017	77,57	76,55	75,84	75,59	0,25	24	0	0	71,1	50,2	20,84	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,633	0,014	78,5	77,41	76,73	76,45	0,28	24	0	0	71,2	50,1	21,12	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,701	0,015	80,95	79,8	79,14	78,81	0,33	25	0	0	71	49,7	21,28	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,628	0,011	76,18	75,1	74,46	74,14	0,32	24	0	0	71,2	49,6	21,59	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,634	0,015	77,15	76,06	75,43	75,11	0,32	24	0	0	71,1	49,7	21,41	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,64	0,014	77,37	76,32	75,65	75,36	0,29	24	0	0	71,3	49,8	21,49	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,631	0,012	77,22	76,16	75,49	75,23	0,26	24	0	0	71,1	49,7	21,4	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,633	0,011	76,19	75,11	74,48	74,18	0,3	24	0	0	71,2	49,5	21,71	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,65	0,011	76,01	74,95	74,31	74,05	0,26	24	0	0	71,4	49,4	21,98	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,645	0,015	77,34	76,29	75,59	75,34	0,25	24	0	0	71,4	49,9	21,56	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,626	0,014	77,29	76,28	75,54	75,32	0,22	24	0	0	71,5	50,2	21,35	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,655	0,009	78,29	77,28	76,52	76,32	0,2	24	0	0	71,4	49,9	21,49	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,518	-0,006	73,35	72,78	71,69	71,87	-0,18	24	0	1	71,6	50,4	21,28	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,672	0,046	77,86	76,22	76,13	75,26	0,87	24	0	0	71,5	50,1	21,37	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,681	0,032	77,4	76,02	75,66	75,06	0,6	24	0	0	71,7	49,9	21,82	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,646	0,006	75,68	74,72	73,98	73,82	0,16	24	0	0	71,5	49,3	22,14	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,679	0	76,28	75,36	74,58	74,5	0,08	24	0	0	71,3	48,9	22,44	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,653	0,001	75,78	74,94	74,08	74,08	0	24	0	0	71,2	49	22,27	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,635	0	75,47	74,66	73,75	73,78	-0,03	24	0	0	71,4	49,2	22,19	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,628	0	74,98	74,2	73,29	73,39	-0,1	24	0	0	71,1	48,8	22,27	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,631	0	75,53	74,74	73,82	73,9	-0,08	24	0	0	71,1	49	22,11	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,65	0,001	76,4	75,6	74,69	74,7	-0,01	24	0	0	71,2	49,2	22,05	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,659	0	73,74	72,93	72,04	72,16	-0,12	24	0	0	71,9	48,8	23,09	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,838	0,001	73,55	72,62	71,7	71,8	-0,1	24	0	0	75,5	49,7	25,72	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,72	0	72,79	71,94	71,06	71,16	-0,1	24	0	0	73,4	49,2	24,25	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,68	0	71,88	71,05	70,2	70,33	-0,13	24	0	0	72	48	23,99	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,726	0,002	72,26	71,12	70,57	70,4	0,17	24	0	0	72,9	48,6	24,35	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,832	0,019	71,47	69,98	69,72	69,25	0,47	24	0	0	74,6	48,7	25,95	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,802	0,007	72,08	70,83	70,36	70,1	0,26	24	0	0	73,9	48,4	25,41	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,829	0,001	71,77	70,75	70,01	70,02	-0,01	24	0	0	74,5	48,4	26,1	0,6	0,4	-
23.11.2025	1,994	0,001	70,75	69,65	68,79	68,87	-0,08	24	0	0	79,2	50,2	29,03	0,6	0,4	-
Итого:	52,143	0	2339,08	2307,42	2285,3	2280,35	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,143															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	364,109	15916,24	15669,52	15553,82	15499,09
23.11.2025	416,252	18255,32	17976,94	17839,12	17779,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:59:06