

#194187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 2-6, Калининград
13
6446
ВКТ-7
00206988
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,083	0	67,94	66,8	65,93	66,05	-0,12	24	0	0	82,8	51,2	31,61	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,005	0,001	68,2	67,17	66,26	66,41	-0,15	24	0	0	80,2	49,9	30,33	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	1,802	0	72,72	71,78	70,98	71,06	-0,08	24	0	0	73,4	48	25,46	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	1,775	0,001	72,93	71,93	71,23	71,21	0,02	24	0	0	72,2	47,3	24,86	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	1,786	0	72,32	71,3	70,62	70,58	0,04	24	0	0	72,2	46,9	25,23	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	1,787	0	70,57	69,52	68,88	68,79	0,09	24	0	0	73,4	47,6	25,85	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,007	0,001	70,84	69,66	68,94	68,93	0,01	24	0	0	78,2	49,1	29,09	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,091	0,002	69,39	68,17	67,43	67,45	-0,02	24	0	0	80,9	49,9	30,99	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,009	0,001	69,18	68,05	67,24	67,32	-0,08	24	0	0	80,1	50,2	29,91	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	1,915	0,001	70,48	69,42	68,63	68,69	-0,06	24	0	0	77,2	49,3	27,92	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	1,915	0,002	68,52	67,42	66,69	66,7	-0,01	24	0	0	77,8	49,1	28,67	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,024	0,001	68,6	67,4	66,69	66,67	0,02	24	0	0	79,6	49,2	30,33	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,05	0,001	68,87	67,64	66,89	66,92	-0,03	24	0	0	80,4	49,8	30,64	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,134	0,003	68,75	67,5	66,74	66,74	0	24	0	0	82,5	50,6	31,9	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,166	0,004	66,42	65,15	64,38	64,41	-0,03	24	0	0	84,5	50,9	33,62	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,176	0,001	64,64	63,36	62,58	62,64	-0,06	24	0	0	85,7	50,9	34,78	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,242	0,003	65,97	64,63	63,88	63,91	-0,03	24	0	0	85,6	50,6	35,09	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,147	0,001	67,28	65,97	65,31	65,25	0,06	24	0	0	82,5	49,7	32,8	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,128	0,002	67,55	66,22	65,59	65,5	0,09	24	0	0	81,9	49,6	32,35	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,151	0,004	66,6	65,26	64,64	64,54	0,1	24	0	0	83	49,8	33,15	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,231	0,006	66,5	65,1	64,45	64,38	0,07	24	0	0	84,9	50,4	34,49	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,195	0,005	66,24	64,85	64,28	64,13	0,15	24	0	0	83,7	49,7	33,95	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,02	0,002	67,48	66,16	65,59	65,44	0,15	24	0	0	79	48,3	30,66	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,101	0,005	65,65	64,26	63,75	63,54	0,21	24	0	0	81,4	48,7	32,73	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,211	0,005	65,96	64,51	63,92	63,79	0,13	24	0	0	84,4	49,9	34,47	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,247	0,005	64,49	63,04	62,44	62,32	0,12	24	0	0	85,7	49,9	35,85	0,6	0,4	-
19.01.2026	2,303	0,002	64,79	63,33	62,67	62,61	0,06	24	0	0	86,7	50	36,68	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,266	0,004	65,15	63,74	63,12	63,02	0,1	24	0	0	85,5	49,7	35,77	0,6	0,4	-
21.01.2026	2,288	0,004	65,49	64,06	63,35	63,34	0,01	24	0	0	86,5	50,5	36,05	0,6	0,4	-
22.01.2026	2,254	0,003	62,77	61,35	60,8	60,63	0,17	24	0	0	86,2	49,4	36,86	0,6	0,4	-
23.01.2026	2,284	0,007	64,77	63,31	62,7	62,59	0,11	24	0	0	86,2	49,8	36,31	0,6	0,4	-
Итого:	64,793	0	2097,06	2058,06	2036,6	2035,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,793															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	469,076	20396,36	20091,45	19928,38	19871,77
23.01.2026	533,869	22493,42	22149,51	21964,98	21907,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 9:55:28