

#283171#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6674
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211317
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,825	-0,019	99,9	98,69	96,66	97,64	-0,98	24	0	0	87	47	40	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,496	-0,027	97,41	96,59	94,49	95,66	-1,17	24	0	0	83,3	45,8	37,51	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,326	-0,027	91,53	90,83	88,82	89,96	-1,14	24	0	0	82,8	44,8	37,95	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,493	-0,032	98,87	98,14	95,97	97,19	-1,22	24	0	0	82	45,1	36,94	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,124	-0,03	93,11	92,59	90,58	91,83	-1,25	24	0	0	78,5	43,4	35,06	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,087	-0,028	94,96	94,47	92,46	93,67	-1,21	24	0	0	77,3	43,4	33,93	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,069	-0,026	97,7	97,21	95,17	96,32	-1,15	24	0	0	76,6	43,8	32,75	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,243	-0,029	98,67	98,14	96,03	97,25	-1,22	24	0	0	78,5	44,2	34,31	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,05	-0,032	96,18	95,84	93,67	94,95	-1,28	24	0	0	77,1	44	33,15	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,858	-0,045	101,81	101,87	99,41	100,97	-1,56	24	0	0	72,8	43,4	29,42	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,774	-0,052	106,95	107,22	104,58	106,26	-1,68	24	0	0	70,4	43,2	27,22	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,69	-0,043	101,22	101,43	99,01	100,6	-1,59	24	0	0	69,9	42,1	27,85	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,19	-0,019	73,36	73,01	71,61	72,42	-0,81	24	0	1	73	41,9	31,11	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,683	-0,049	98,38	98,68	96,17	97,88	-1,71	24	0	0	71	42,4	28,66	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,657	-0,035	93,06	93,04	90,93	92,29	-1,36	24	0	0	71,6	41,8	29,83	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,846	-0,035	95,78	95,6	93,47	94,81	-1,34	24	0	0	73,8	42,7	31,05	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,927	-0,041	103,18	103,11	100,7	102,2	-1,5	24	0	0	73,4	43,7	29,69	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,772	-0,041	102,99	103,13	100,67	102,21	-1,54	24	0	0	70,8	42,6	28,2	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,701	-0,044	104,61	104,81	102,33	103,88	-1,55	24	0	0	69,9	42,8	27,04	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,8	-0,052	109,65	109,93	107,29	108,96	-1,67	24	0	0	69,8	43,1	26,74	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,77	-0,056	111,19	111,57	108,76	110,54	-1,78	24	0	0	69,9	43,7	26,19	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,681	-0,052	109,95	110,31	107,54	109,25	-1,71	24	0	0	69,8	44,1	25,61	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,66	-0,049	104,98	105,29	102,66	104,32	-1,66	24	0	0	70	43,3	26,62	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,705	-0,054	106,69	107,04	104,34	106,08	-1,74	24	0	0	70,2	43,6	26,64	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,737	-0,057	111,2	111,61	108,77	110,55	-1,78	24	0	0	69,8	44	25,87	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,746	-0,031	105,42	105,33	103,12	104,38	-1,26	24	0	0	69,8	42,7	27,16	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,894	-0,022	109,64	109,23	107,17	108,19	-1,02	24	0	0	71,2	43,8	27,4	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,681	-0,021	101,22	100,85	98,98	99,99	-1,01	24	0	0	70,4	42,8	27,52	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,832	-0,021	101,49	101,05	99,11	100,15	-1,04	24	0	0	72,2	43,2	29,02	0,6	0,4	-
Итого:	84,317	0	2921,1	2916,61	2850,47	2890,4	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,317															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1514,689	51451,66	51257,33	50201,81	50792,59
18.03.2026	1599,006	54372,76	54173,94	53052,28	53682,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:13:50