

#166495#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346
6674
ВКТ-7
00211317
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,505	-0,008	99,19	98,65	97,01	97,82	-0,81	24	0	0	69,9	43,7	26,17	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,694	-0,012	110,14	109,55	107,71	108,58	-0,87	24	0	0	70	44,7	25,37	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,46	-0,007	93,38	92,9	91,33	92,13	-0,8	24	0	0	69,9	42,6	27,29	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,461	-0,015	97,43	96,99	95,28	96,14	-0,86	24	0	0	69,8	43,6	26,22	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,584	-0,014	100,48	100	98,24	99,14	-0,9	24	0	0	70	43,3	26,71	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,404	-0,01	90,33	89,91	88,35	89,17	-0,82	24	0	0	69,8	42,2	27,61	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,501	-0,012	96,48	96,04	94,36	95,23	-0,87	24	0	0	69,8	43	26,89	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,481	-0,012	96,82	96,37	94,69	95,53	-0,84	24	0	0	69,6	43	26,56	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,711	-0,014	110,23	109,75	107,85	108,77	-0,92	24	0	0	69,2	43,8	25,5	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,669	-0,019	106,63	106,19	104,31	105,26	-0,95	24	0	0	69,9	43,9	25,96	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,479	-0,015	96,56	96,16	94,46	95,36	-0,9	24	0	0	69,7	43	26,66	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,493	-0,014	94,68	94,26	92,62	93,49	-0,87	24	0	0	69,8	42,5	27,31	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,46	-0,01	93,95	93,52	91,94	92,77	-0,83	24	0	0	69,8	42,6	27,13	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,437	-0,013	92,95	92,52	90,91	91,78	-0,87	24	0	0	69,9	42,7	27,23	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,502	-0,012	96,24	95,8	94,13	95	-0,87	24	0	0	69,8	42,8	26,98	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,505	-0,01	94,98	94,5	92,91	93,7	-0,79	24	0	0	69,5	42,2	27,31	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,592	-0,01	98,26	97,69	96,11	96,87	-0,76	24	0	0	69,6	42,3	27,31	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,525	-0,007	92,99	92,43	90,94	91,71	-0,77	24	0	0	69,8	41,7	28,11	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,524	-0,006	93,06	92,49	91,01	91,75	-0,74	24	0	0	70	41,8	28,11	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,565	-0,007	96,25	95,7	94,16	94,9	-0,74	24	0	0	69,9	42,3	27,56	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,401	-0,007	89,1	88,61	87,13	87,87	-0,74	24	0	0	69,9	42	27,94	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,561	-0,007	96,45	95,92	94,35	95,1	-0,75	24	0	0	69,8	42,3	27,48	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,507	-0,005	90,79	90,23	88,81	89,48	-0,67	24	0	0	70,4	41,9	28,54	0,6	0,4	-
16.11.2025	3	-0,004	92,52	91,59	90,09	90,77	-0,68	24	0	0	77,5	43,9	33,6	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,888	-0,006	94,06	93,26	91,7	92,43	-0,73	24	0	0	75,2	43,4	31,79	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,813	-0,006	91,32	90,55	89,07	89,8	-0,73	24	0	0	74,2	42,3	31,93	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,869	-0,008	95,26	94,51	92,94	93,71	-0,77	24	0	0	74,2	43	31,23	0,6	0,4	-
20.11.2025	3,064	-0,006	96,03	95,15	93,58	94,28	-0,7	24	0	0	76,2	43,2	33,07	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,985	-0,006	94,79	93,94	92,4	93,16	-0,76	24	0	0	75,6	43	32,66	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,067	-0,009	97,79	96,88	95,29	96,02	-0,73	24	0	0	76,1	43,6	32,52	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,45	-0,006	100,1	98,91	97,29	97,99	-0,7	24	0	0	80,4	44,6	35,77	0,6	0,4	-
Итого:	82,157	0	2989,24	2970,97	2920,97	2945,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,157															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1136,782	40124,4	40044,15	39183,67	39682,69
23.11.2025	1218,939	43113,64	43015,12	42104,64	42628,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:00:59