

# #283170#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский проспект 66, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6779  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207188  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,532	-0,252	195	196,6	188,85	193,86	-5,01	24	0	0	85,5	54,8	30,74	0,52	0,47	-
19.02.2026	5,049	-0,216	183,86	185,47	178,48	183,09	-4,61	24	0	0	81,8	52,2	29,62	0,52	0,47	-
20.02.2026	4,762	-0,178	164,72	165,87	159,95	163,9	-3,95	24	0	0	81,4	50,4	31	0,52	0,48	-
21.02.2026	4,829	-0,194	176,38	177,76	171,34	175,54	-4,2	24	0	0	81	51,5	29,44	0,53	0,47	-
22.02.2026	3,991	-0,116	138,73	139,45	135,08	138,02	-2,94	24	0	0	77,1	46,6	30,56	0,53	0,47	-
23.02.2026	4,01	-0,123	144,2	145,08	140,52	143,56	-3,04	24	0	0	76,2	46,6	29,56	0,52	0,47	-
24.02.2026	3,94	-0,125	146,99	147,94	143,29	146,39	-3,1	24	0	0	75,3	46,8	28,51	0,52	0,47	-
25.02.2026	4,135	-0,148	150,79	151,96	146,83	150,33	-3,5	24	0	0	77,2	47,9	29,31	0,52	0,47	-
26.02.2026	3,997	-0,141	151,51	152,68	147,59	151,03	-3,44	24	0	0	76,5	48,2	28,22	0,54	0,46	-
27.02.2026	3,314	-0,084	122,65	123,33	119,72	122,15	-2,43	24	0	0	73,1	44,6	28,57	0,55	0,46	-
28.02.2026	3,066	-0,074	113,4	114,06	110,72	113	-2,28	24	0	0	72,8	44,2	28,62	0,52	0,46	-
01.03.2026	3,531	-0,11	139,03	140,11	135,76	138,73	-2,97	24	0	0	72,6	45,6	27,05	0,52	0,46	-
02.03.2026	3,598	-0,125	143,83	145,1	140,43	143,65	-3,22	24	0	0	72,9	46,2	26,69	0,54	0,46	-
03.03.2026	3,357	-0,102	130,67	131,59	127,57	130,33	-2,76	24	0	0	72,8	45,4	27,32	0,52	0,46	-
04.03.2026	3,589	-0,125	146,38	147,72	142,97	146,24	-3,27	24	0	0	72,3	46,2	26,17	0,53	0,47	-
05.03.2026	3,687	-0,146	152,2	153,82	148,62	152,23	-3,61	24	0	0	72,6	46,7	25,95	0,53	0,46	-
06.03.2026	3,572	-0,126	145,38	146,65	141,9	145,12	-3,22	24	0	0	73,2	47	26,26	0,53	0,46	-
07.03.2026	3,202	-0,112	131,71	132,88	128,6	131,52	-2,92	24	0	0	72,4	46,4	25,97	0,55	0,45	-
08.03.2026	2,989	-0,084	116,26	117,04	113,54	115,92	-2,38	24	0	0	72,2	45	27,27	0,54	0,45	-
09.03.2026	2,86	-0,084	112,6	113,47	110	112,36	-2,36	24	0	0	72,2	45,2	26,98	0,54	0,44	-
10.03.2026	2,615	-0,07	100,89	101,56	98,55	100,6	-2,05	24	0	0	72	44,5	27,47	0,55	0,44	-
11.03.2026	2,429	-0,058	90,71	91,26	88,59	90,41	-1,82	24	0	0	72,1	43,8	28,32	0,54	0,44	-
12.03.2026	2,726	-0,064	101,3	101,85	98,95	100,9	-1,95	24	0	0	72,3	43,8	28,42	0,56	0,45	-
13.03.2026	2,624	-0,063	98,17	98,77	95,88	97,86	-1,98	24	0	0	72,4	44,1	28,26	0,56	0,44	-
14.03.2026	2,236	-0,043	83,36	83,69	81,44	82,92	-1,48	24	0	0	71,9	43,6	28,27	0,54	0,44	-
15.03.2026	2,761	-0,067	106,2	106,78	103,75	105,77	-2,02	24	0	0	71,7	44,2	27,48	0,54	0,45	-
16.03.2026	3,191	-0,097	124,68	125,64	121,77	124,41	-2,64	24	0	0	72,6	45,4	27,21	0,55	0,45	-
17.03.2026	3,099	-0,09	120,02	120,92	117,22	119,78	-2,56	24	0	0	72,2	44,8	27,41	0,53	0,46	-
18.03.2026	3,239	-0,114	131,84	133,02	128,73	131,7	-2,97	24	0	0	72,2	46	26,24	0,51	0,47	-
Итого:	101,93	0	3863,46	3892,07	3766,64	3851,32	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,93															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1361,352	76618,36	77512,36	74747,23	76422,94
18.03.2026	1463,282	80481,82	81404,43	78513,87	80274,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:28:05