

#142395#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 66, Калининград
5346
6779
ВКТ-7
00207188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,594	-0,168	133,76	136,26	130,7	133,62	-2,92	24	0	0	71,3	65,3	5,99	0,29	0,3	-
25.06.2025	-0,571	-0,679	25,87	38,73	25,45	38,21	-12,76	24	0	1	57,9	53,7	4,19	0,17	0,18	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,3	24,3	-0,98	0,17	0,17	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	22,5	-0,34	0,17	0,17	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,6	21,7	-0,17	0,17	0,17	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	21,6	-0,12	0,17	0,17	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	21	-0,01	0,17	0,17	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21	0,1	0,17	0,18	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	23	1	1	21,1	21	0,12	0,34	0,33	-
03.07.2025	0,364	0,035	74,5	72,97	73,21	71,85	1,36	24	0	1	60	56	3,96	0,54	0,48	-
04.07.2025	0,211	-0,154	58,65	61,24	57,32	60,05	-2,73	24	0	1	71,7	64,9	6,75	0,54	0,49	-
05.07.2025	0,193	-0,143	55,8	58,24	54,52	57,1	-2,58	24	0	1	71,7	65,1	6,6	0,53	0,48	-
06.07.2025	0,359	-0,21	95,21	98,48	93,01	96,57	-3,56	24	0	1	71,8	65,5	6,35	0,53	0,48	-
07.07.2025	0,432	-0,215	108,15	111,38	105,64	109,17	-3,53	24	0	0	72,5	66,2	6,28	0,53	0,49	-
08.07.2025	-1,192	-1,722	102,04	126,64	99,68	124,02	-24,34	24	0	1	72,1	67,6	4,51	0,52	0,49	-
09.07.2025	-0,072	-0,408	60,7	66,98	59,3	65,65	-6,35	24	0	1	71,9	66,1	5,79	0,53	0,49	-
10.07.2025	0,548	-0,109	105,47	107,1	103	104,97	-1,97	24	0	0	72,5	65,9	6,59	0,53	0,5	-
11.07.2025	0,584	-0,099	107,75	109,22	105,25	107,09	-1,84	24	0	0	72	65,3	6,69	0,52	0,49	-
12.07.2025	0,629	-0,141	131,76	133,79	128,7	131,15	-2,45	24	0	0	72,2	66	6,13	0,52	0,49	-
13.07.2025	0,644	-0,133	131,53	133,46	128,49	130,85	-2,36	24	0	0	72	65,8	6,2	0,53	0,49	-
14.07.2025	0,584	-0,105	116,91	118,46	114,19	116,11	-1,92	24	0	0	72,3	66,1	6,25	0,52	0,49	-
15.07.2025	0,606	-0,092	118,48	119,88	115,71	117,5	-1,79	24	0	0	72,3	66,1	6,23	0,52	0,49	-
16.07.2025	0,59	-0,094	116,72	118,12	114,01	115,79	-1,78	24	0	0	72,3	66,1	6,18	0,53	0,5	-
17.07.2025	0,633	-0,105	124,82	126,34	121,93	123,88	-1,95	24	0	0	71,8	65,6	6,23	0,52	0,5	-
18.07.2025	0,516	-0,085	113,38	114,75	110,83	112,48	-1,65	24	0	0	71,4	65,8	5,58	0,52	0,5	-
19.07.2025	0,611	-0,079	111,41	112,65	108,94	110,51	-1,57	24	0	0	70,8	64,3	6,53	0,52	0,5	-
20.07.2025	0,635	-0,07	100,72	101,75	98,39	99,78	-1,39	24	0	0	72	64,6	7,36	0,52	0,5	-
21.07.2025	0,623	-0,077	109,7	110,85	107,18	108,74	-1,56	24	0	0	71,6	64,9	6,73	0,46	0,44	-
22.07.2025	-0,676	-1,118	69,29	87,01	67,74	85,44	-17,7	24	0	1	70,3	63,7	6,6	0,52	0,5	-
23.07.2025	0,56	-0,096	107,98	109,46	105,56	107,37	-1,81	24	0	0	71,1	64,6	6,41	0,52	0,49	-
Итого:	7,405	0	2280,6	2373,76	2228,75	2327,9	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,405															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	752,862	43019,74	43230,25	42017,74	42646,96
23.07.2025	760,267	45300,34	45604,01	44246,49	44974,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 7:46:28