

#145262#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 66, Калининград
5346
6779
ВКТ-7
00207188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,575	-0,105	107,95	109,54	105,48	107,44	-1,96	24	0	0	71,6	65	6,64	0,53	0,5	-
25.07.2025	0,567	-0,062	99,86	100,84	97,57	98,88	-1,31	24	0	0	71,7	65	6,66	0,54	0,5	-
26.07.2025	0,585	-0,076	104,79	105,9	102,36	103,84	-1,48	24	0	0	71,9	65,2	6,65	0,54	0,5	-
27.07.2025	0,601	-0,084	108,28	109,48	105,78	107,4	-1,62	24	0	0	71,7	65,1	6,67	0,53	0,5	-
28.07.2025	0,608	-0,088	111,88	113,18	109,3	110,98	-1,68	24	0	0	71,9	65,4	6,54	0,52	0,49	-
29.07.2025	0,556	-0,083	105,44	106,72	103,03	104,67	-1,64	24	0	0	71,5	65,1	6,41	0,52	0,5	-
30.07.2025	0,577	-0,091	110,51	111,91	108,02	109,76	-1,74	24	0	0	71,2	64,8	6,38	0,52	0,5	-
31.07.2025	0,588	-0,097	114,6	116,07	111,95	113,8	-1,85	24	0	0	71,7	65,3	6,35	0,53	0,49	-
01.08.2025	0,589	-0,098	113,9	115,37	111,3	113,12	-1,82	24	0	0	71,7	65,4	6,34	0,53	0,49	-
02.08.2025	0,566	-0,103	113,26	114,83	110,65	112,6	-1,95	24	0	0	71,5	65,3	6,24	0,53	0,49	-
03.08.2025	0,574	-0,118	122,69	124,51	119,96	122,13	-2,17	24	0	0	70,8	64,9	5,95	0,53	0,49	-
04.08.2025	0,558	-0,094	105,79	107,25	103,35	105,15	-1,8	24	0	0	72,1	65,5	6,53	0,53	0,5	-
05.08.2025	0,556	-0,11	112,36	114,03	109,81	111,83	-2,02	24	0	0	71,3	65,1	6,25	0,53	0,5	-
06.08.2025	0,588	-0,124	120,37	122,21	117,61	119,82	-2,21	24	0	0	71,6	65,3	6,22	0,53	0,5	-
07.08.2025	0,566	-0,118	114,89	116,64	112,27	114,39	-2,12	24	0	0	71,7	65,4	6,27	0,52	0,5	-
08.08.2025	0,561	-0,124	118,39	120,25	115,7	117,92	-2,22	24	0	0	71,4	65,3	6,09	0,52	0,5	-
09.08.2025	0,591	-0,129	125,71	127,65	122,87	125,2	-2,33	24	0	0	71,1	65,1	6,05	0,53	0,5	-
10.08.2025	0,554	-0,114	114,72	116,43	112,1	114,18	-2,08	24	0	0	71,4	65,3	6,14	0,53	0,51	-
11.08.2025	0,573	-0,122	121,57	123,46	118,84	121,08	-2,24	24	0	0	71,1	65	6,03	0,53	0,5	-
12.08.2025	0,555	-0,113	111,54	113,29	109,01	111,11	-2,1	24	0	1	71,3	65	6,32	0,53	0,51	-
13.08.2025	0,565	-0,111	111,37	113,04	108,84	110,85	-2,01	24	0	0	71,5	65,2	6,39	0,53	0,51	-
14.08.2025	0,548	-0,109	110,58	112,21	108,05	110,05	-2	24	0	0	71,2	65	6,26	0,53	0,51	-
15.08.2025	0,528	-0,1	104,86	106,39	102,49	104,35	-1,86	24	0	0	71,2	64,8	6,32	0,52	0,51	-
16.08.2025	0,549	-0,104	109,99	111,58	107,49	109,42	-1,93	24	0	0	71,4	65,2	6,29	0,53	0,51	-
17.08.2025	0,577	-0,122	119,92	121,77	117,21	119,44	-2,23	24	0	0	71	64,8	6,15	0,53	0,51	-
18.08.2025	0,518	-0,108	107,52	109,19	105,07	107,07	-2	24	0	0	71,5	65,3	6,17	0,52	0,5	-
19.08.2025	0,538	-0,121	116,65	118,54	114,02	116,26	-2,24	24	0	0	70,7	64,7	5,99	0,51	0,5	-
20.08.2025	0,556	-0,12	114,52	116,33	111,93	114,1	-2,17	24	0	0	71,2	64,9	6,23	0,52	0,5	-
21.08.2025	0,529	-0,111	105,11	106,81	102,73	104,78	-2,05	24	0	0	71,1	64,7	6,45	0,52	0,5	-
22.08.2025	0,529	-0,116	105,61	107,33	103,19	105,29	-2,1	24	0	0	71,4	64,9	6,44	0,51	0,5	-
23.08.2025	0,563	-0,124	114,26	116,14	111,68	113,93	-2,25	24	0	0	70,9	64,6	6,33	0,52	0,51	-
Итого:	17,488	0	3478,89	3528,89	3399,66	3460,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,488															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	760,267	45300,34	45604,01	44246,49	44974,86
23.08.2025	777,755	48779,23	49132,9	47646,15	48435,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:42:14