

#148213#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 05.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 66, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207188	Показания прибора, Гкал 05.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	794,1	784,646	9.454

Подпись исполнителя _____



с 01.10.25 по 174



#148212#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 05.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6779
Тип теплосчёта BKT-7
Заводской номер 00207188
Номер системы 1
Отчёт сформирован 07.10.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, ч	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0,404	-0,258	142,21	146,44	139,18	143,74	-4,56	24	0	1	68,2	63,3	4,95	0,47	0,39
02.10.2025	-	1,333	-0,414	192,07	198,44	187,89	195,15	-7,26	24	0	1	69,4	60	9,41	0,5	0,45
03.10.2025	-	1,958	-0,431	207,93	214,57	203,4	211,3	-7,9	24	0	1	69,4	57,5	11,87	0,52	0,46
04.10.2025	-	2,01	-0,405	215,58	221,82	210,94	218,38	-7,44	24	0	1	69,3	57,7	11,58	0,52	0,46
05.10.2025	-	1,883	-0,325	218,65	223,42	213,93	219,87	-5,94	24	0	0	69,2	58,7	10,43	0,52	0,46
Итого:	-	7,588	-1,833	976,44	1004,69	955,34	988,44	-33,1	120	0	-	69,1	59,44	9,65	0,51	0,44

Общее время работы системы

120 час.

Период нормальной работы системы

120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2025	784,646	53489,08	54127,73	52249,51	53333,54
05.10.2025	794,1	54668,96	55339,76	53403,87	54526,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения