

#166494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 66, Калининград
5346
6779
ВКТ-7
00207188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,638	-0,019	49,37	49,74	48,27	49,49	-1,22	24	0	0	70,4	35,5	34,86	0,55	0,46	-
25.10.2025	1,842	-0,032	58,72	59,32	57,42	58,91	-1,49	24	0	0	70,4	37,3	33,11	0,55	0,46	-
26.10.2025	1,916	-0,039	61,93	62,54	60,54	62,14	-1,6	24	0	0	70,6	37,9	32,66	0,55	0,46	-
27.10.2025	2,604	-0,074	95,49	96,39	93,34	95,6	-2,26	24	0	0	70,7	41,8	28,91	0,55	0,46	-
28.10.2025	2,808	-0,081	105,94	106,94	103,55	106,03	-2,48	24	0	0	71	42,9	28,15	0,55	0,46	-
29.10.2025	2,605	-0,087	97,96	99,18	95,78	98,34	-2,56	24	0	0	71	42,7	28,36	0,55	0,46	-
30.10.2025	2,669	-0,085	101,08	102,27	98,83	101,39	-2,56	24	0	0	70,8	42,7	28,13	0,54	0,46	-
31.10.2025	2,654	-0,095	103,03	104,38	100,72	103,46	-2,74	24	0	0	70,7	43,2	27,54	0,54	0,45	-
01.11.2025	2,876	-0,105	113,03	114,4	110,46	113,36	-2,9	24	0	0	71,4	44,2	27,2	0,55	0,46	-
02.11.2025	2,572	-0,087	102,14	103,42	99,86	102,46	-2,6	24	0	0	70,7	43,8	26,89	0,55	0,46	-
03.11.2025	2,414	-0,074	95,18	96,17	93,04	95,3	-2,26	24	0	0	70,7	43,7	27,02	0,54	0,45	-
04.11.2025	2,664	-0,105	106,69	108,15	104,27	107,18	-2,91	24	0	0	71	44,2	26,77	0,55	0,45	-
05.11.2025	2,349	-0,089	93,91	95,25	91,79	94,37	-2,58	24	0	0	71	44,2	26,87	0,55	0,45	-
06.11.2025	2,39	-0,092	96,89	98,26	94,71	97,34	-2,63	24	0	0	71	44,6	26,47	0,55	0,45	-
07.11.2025	2,728	-0,094	110,35	111,65	107,87	110,6	-2,73	24	0	0	70,8	44,4	26,44	0,54	0,46	-
08.11.2025	3,169	-0,124	130,03	131,62	127,1	130,39	-3,29	24	0	0	70,9	44,8	26,1	0,53	0,46	-
09.11.2025	3,343	-0,142	142,62	144,51	139,41	143,07	-3,66	24	0	0	70,8	45,6	25,2	0,54	0,45	-
10.11.2025	3,024	-0,119	124,26	125,85	121,45	124,66	-3,21	24	0	0	70,9	44,8	26,08	0,54	0,45	-
11.11.2025	2,915	-0,119	119,77	121,4	117,04	120,24	-3,2	24	0	0	71,1	45	26,17	0,46	0,41	-
12.11.2025	2,171	-0,219	98,7	102,84	96,59	101,87	-5,28	24	0	1	68,9	44	24,88	0,54	0,47	-
13.11.2025	2,561	-0,091	101,87	103,14	99,55	102,19	-2,64	24	0	0	71,3	44,4	26,91	0,53	0,47	-
14.11.2025	2,633	-0,095	107,11	108,51	104,7	107,48	-2,78	24	0	0	70,8	44,4	26,34	0,52	0,47	-
15.11.2025	3,186	-0,13	130,18	131,84	127,17	130,57	-3,4	24	0	0	71,7	45,4	26,28	0,52	0,47	-
16.11.2025	3,967	-0,154	150,84	152,34	146,96	150,68	-3,72	24	0	0	76,2	48	28,21	0,53	0,47	-
17.11.2025	3,584	-0,149	140,81	142,49	137,36	141,01	-3,65	24	0	0	74,2	46,9	27,36	0,51	0,46	-
18.11.2025	3,773	-0,171	158,54	160,52	154,77	158,79	-4,02	24	0	0	73,1	47,4	25,62	0,53	0,47	-
19.11.2025	3,684	-0,14	145,69	147,24	142,22	145,73	-3,51	24	0	0	73,6	46,6	27,07	0,52	0,47	-
20.11.2025	4,032	-0,158	157,76	159,29	153,8	157,58	-3,78	24	0	0	75,2	47,8	27,41	0,53	0,47	-
21.11.2025	3,87	-0,15	149,88	151,44	146,16	149,86	-3,7	24	0	0	75	47,3	27,69	0,52	0,47	-
22.11.2025	3,896	-0,162	151,34	153,07	147,57	151,45	-3,88	24	0	0	75	47,4	27,66	0,51	0,47	-
23.11.2025	4,686	-0,195	173,58	175,22	168,81	173,16	-4,35	24	0	0	79,3	50,2	29,07	0,51	0,47	-
Итого:	91,223	0	3574,69	3619,38	3491,11	3584,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,223															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	826,965	56916,24	57618,35	55602,76	56774,18
23.11.2025	918,188	60490,93	61237,73	59093,87	60358,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 7:41:10